

Janowo, dnia 24 sierpnia 2026 r.

Znak: GT.271.13.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. : ***Tworzenie nowych przestrzeni publicznych w miejscowościach Komorowo i Muszaki*** z podziałem na dwie części

Pytania i odpowiedzi nr 1 do SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1: Proszę o podanie wymiarów ogrodzenia , dotyczy budowy placu zabaw Muszaki. Długość całkowita Jaki rodzaj panela ma być zastosowany w ogrodzeniu,? Czy może to być panel np. 3D ,wysokości 123cm , średnica drutu 4mm kolor zielony.

Odpowiedź 1: Długość ogrodzenia to 105 m, ogrodzenie panelowe wysokości 1,20m z drutu 4 mm, podmurówka, bez bramy wjazdowej i furtki.

Pytanie 2: dotyczy budowy Altan 2szt. - Komorowo W opisie przedmiotu zamówienie , projekcie oraz przedmiarze brak jest deskowania dachu, Są tylko belki krokwie i na to bezpośrednio pokrycie dachu. Czy zamawiający wymaga deskowania dachu ?


Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający wymaga deskowania dachu.

Pytanie 3: Proszę o jednoznaczne określenie zakresu nawierzchni bezpiecznej dla części 1, w tym jej rodzaju, wymaganej grubości, powierzchni w m² oraz technologii wykonania wraz z podbudową. Załącznik nr 3 wskazuje jedynie obowiązek wykonania stref bezpieczeństwa, bez podania technologii nawierzchni. Proszę o podanie dokładnej długości ogrodzenia, jego parametrów technicznych, sposobu fundamentowania oraz parametrów bramy/furtki. Na PZT (str. 1) pokazano ogrodzenie panelowe wys. 1,2 m, bramę wjazdową szer. 2,5 m i furtkę szer. 1,2 m, ale dla prawidłowej wyceny warto uzyskać od Zamawiającego wiążące ilości.

Odpowiedź 3: Informację dotyczącą strefy bezpieczeństwa zawiera zaktualizowany załącznik nr 3. Ogrodzenie placu zabaw zgodnie z punktem 1.

Pytanie 4: Dotyczy budowy altan. Czy zamawiający wymaga wyposażenia altan w stół i ławki. Jeśli tak to proszę określić wymiary minimalne stołu i ławek

Odpowiedź 4: Zgodnie z załączonym przedmiarem z uwzględnieniem deskowania dachu.


Wójt Gminy Janowo
Mateusz Jaroszewski