



UWAGI

1. Instalację odgromową na dachu połączyć z uziomem budynku przez złączą kontrolne.
2. Metalowe elementy na dachu (naturalne elementy zwodów) należy połączyć z instalacją odgromową.
3. Urządzenia, które należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego metalu zabezpieczyć odpowiednimi masztami odgromowymi.
4. Wartość wypadkowa rezystancji uziemienia powinna być $<10 \Omega$.

Inwestor:		Urząd Gminy Książ Klaj 655, 32-015 Klaj	
Branża:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Stadium: PT
Nazwa rysunku:		Plan instalacji odgromowej - rzut dachu	Data: maj 2023
Projektował: mgr inż. Krzysztof Rybus upr. bud. MAP/0246/PWOE/04		Skała: 1:100	
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Mazur upr. nr MAP/0049/PWOE/11		Nr ark. E-14	
ARČUS-ART ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW 31- 552 Krowka, ul. Wileńska 23, tel./fax 012 653-19-23			

RZUT DACHU SK.1:100