

Pisz, dnia 13 sierpnia 2026 r.

ZP.271.16.19.2026

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „Przebudowa boiska Orlik w Piszcu na dz. o nr geod. 188/12, obręb Pisz 2” w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Piszcu przy ul. A. Mickiewicza

Do Zamawiającego w dniu 13 sierpnia 2026 r. wpłynęło zapytanie nr 2 dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa boiska Orlik w Piszcu na dz. o nr geod. 188/12, obręb Pisz 2” w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik – 2012” w Piszcu przy ul. A. Mickiewicza. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy, udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki nawierzchni boiska na ceglastă. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o grubości min. 16 mm (8+8) w kolorze niebieskim, wymagającej podbudowy z mieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Odpowiedź udzielona na zapytanie nr 2 nie modyfikuje treści SWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert, który upływa z dniem **18 sierpnia 2026 r. o godz. 10:00.**

Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Załącznik:

- Treść zapytania nr 2.

BURMISTRZ

Dariusz Kiński