

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	wsp. jednoczesności	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	RI - ROZDZIELNICA ISTNIEJĄCA									
	ROZDZIELNICE									
A	1.1TK.R - rozdzielnica 1 piętra oddział położniczy 160A	110,20	0,6	61,58	0,80	49,27	0,81	0,73	88,13	35,95
B	1.2TK.R - rozdzielnica 1 piętra oddział ginekologiczny i blok porodowy 100A	42,70	0,35	14,76	0,80	11,81	0,86	0,59	19,80	6,94
C	Rozbudowa TK	7,00	0,80	5,60	0,80	4,48	0,83	0,67	7,78	2,98
D	TUIT1.01 sala cesarskich cięć, sala po porodach powikłanych, stan resusytacji	15,08	0,63	9,48	0,80	7,58	0,86	0,60	12,81	4,58
	SUMA			91,43	0,80	73,14	0,82	0,69	128,40	50,46

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	1.1TK.R - rozdzielnica 1 piętra oddział położniczy 160A									
	OBWODY OGÓLNE									
1	oświetlenie	316,00	0,01	3,16	1,00	3,16	0,90	0,48	5,07	1,53
2	gniazda ogólne	1,00	14,0	14,00	0,20	2,80	0,85	0,62	4,76	1,74
3	gniazda TV	1,00	1,0	1,00	0,40	0,40	0,85	0,62	0,68	0,25
	INSTALACJE SANITARNE									
21	centrale wentylacyjne	34,00	1,0	34,00	0,60	20,40	0,80	0,75	36,85	15,30
22	pompy ciepła	22,00	1,0	22,00	0,60	13,20	0,80	0,75	23,84	9,90
23	klimatyzacja	0,74	1,0	0,74	0,60	0,44	0,80	0,75	0,80	0,33
24	wentylatory	0,30	1,0	0,30	0,60	0,18	0,80	0,75	0,33	0,14
25	osuszacz	35,00	1,0	35,00	0,60	21,00	0,80	0,75	37,93	15,75
	SUMA			110,20	0,56	61,58	0,81	0,73	110,16	44,93

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	1.2TK.R - rozdzielnica 1 piętra oddział ginokoliczny i blok porodowy 100A									
	OBWODY OGÓLNE									
1	oświetlenie	557,00	0,01	5,57	1,00	5,57	0,90	0,48	8,94	2,70
2	gniazda ogólne	1,00	33,0	33,00	0,20	6,60	0,85	0,62	11,22	4,09
3	gniazda TV	1,00	1,0	1,00	0,40	0,40	0,85	0,62	0,68	0,25
	INSTALACJE SANITARNE									
21	klimatyzacja	2,83	1,0	2,83	0,70	1,98	0,80	0,75	3,58	1,49
22	wentylatory	0,30	1,0	0,30	0,70	0,21	0,80	0,75	0,38	0,16
	SUMA			42,70	0,35	14,76	0,86	0,59	24,74	8,68

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	Rozbudowa TK									
	OBWODY OGÓLNE									
1	gniazda komputerowe	0,30	15,0	4,50	0,80	3,60	0,85	0,62	6,12	2,23
	INNE									
41	niskie prądy	2,00	1,0	2,00	0,80	1,60	0,80	0,75	2,89	1,20
42	domofon	0,50	1,0	0,50	0,80	0,40	0,80	0,75	0,72	0,30
	SUMA			7,00	0,80	5,60	0,83	0,67	9,72	3,73

L.p.	Opis	Moc jednostkowa	Ilość	Moc zainstalowana	Wsp. jednoczesności	Moc szczytowa	Wsp. mocy		Prąd szczytowy	Moc bierna
		P	n	Pi	kj	Po	cos φ	tg φ	Io	Q
		[kW]	[szt]	[kW]		[kW]			[A]	[kVar]
	TUIT1.01 sala cesarskich cięć, sala po porodach powikłanych, stan resusytacji									
	OBWODY OGÓLNE									
1	oświetlenie	54,00	0,02	1,08	1,00	1,08	0,90	0,48	1,73	0,52
2	gniazda medyczne	14,00	1,0	14,00	0,60	8,40	0,85	0,62	14,28	5,21
	SUMA			15,08	0,63	9,48	0,86	0,60	16,01	5,73