

ZESTAWIENIE SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH I MONITORUJĄCYCH						
lp.	pętla	oznaczenie modułu	zasilanie modułu z	moduł wejście/ wyjście	opis	uwagi
Oddział położniczo-ginekologiczny						
	RM/S1	RM/01/01	-	M-8	Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz21P/2/01
					Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz11d/2/02
					Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz11/2/03
					Sygnalizator akustyczny	RM/S1
	RM/S1	RM/01/02	-	M2/1	Zasilacz ppoż. - monitoring awaria	ZSAP/1
					Zasilacz ppoż. - zanik 230V AC	ZSAP/1
					Rozdzielnica elektryczna - alarm pożar - wyłączenie wentylacji/klimatyzacji	
	RM/S1	RM/01/03	-	M2/1		
					Drzwi pożarowe - alarm pożar - zamknięcie drzwi zwolnienie elektrozamka	ZAS/1
	RM/S1	RM/01/04	-	M-8	Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz11d/2/04
					Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz11P/2/05
					Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz11/2/06
					Kontrola dostępu - zwolnienie drzwi objętych kontrolą dostępu	KDz21P/2/07
					Sygnalizator akustyczny	RM/S1
	RM/S1	RM/01/05	-	M2/1	Zasilacz ppoż. - monitoring awaria	ZSAP/2
					Zasilacz ppoż. - zanik 230V AC	ZSAP/2
					Centrala wentylacyjna - alarm pożar - wyłączenie wentylacji	N1W1
	RM/S1	RM/01/06	-	M2/1		
					Centrala wentylacyjna - alarm pożar - wyłączenie wentylacji	N2W2
	RM/S1	RM/01/07	-	M2/1		
					Rozdzielnica elektryczna - alarm pożar - wyłączenie wentylacji/klimatyzacji	1.1TK.R