


WZ/TE/522/...../2025/MS

Goleniów, 19.02.2025r.

**Urząd Gminy Dobra
ul. Graniczna 24a
72-003 Dobra**

Dotyczy: pisma znak: WKI.7013.1.2025.KS, z dnia 03.02.2025r., ws połączenia sieci wodociągowej w m. Bezrzecze z siecią w ulicy Malinowej w m. Wołczkowo

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo Wodociąg Zachodniopomorskie Spółka z o. o. w Goleniowie informują, że w celu zasilenia ul. Malinowej w Wołczkowie z siecią wodociągową Bezrzecze należy:

1. Zaprojektować włączenie w rurociąg ϕ 110 mm w miejscowości Bezrzecze ul. Herbaciana na wysokości działki nr 939/6 poprzez pełny węzeł zasuw z wymianą istniejącego hydrantu p.poż. ϕ 80 mm na ϕ 100 mm łamany z podwójnym zabezpieczeniem przeciwwypływowym.
2. Zaprojektować budowę sieci wodociągowej ϕ 160 mm w pasie działki nr 71/5 o długości ok. 262 mb.
3. Zaprojektować włączenie do sieci wodociągowej ϕ 160 mm na skrzyżowaniu pasa drogowego działka nr 71/5 z działką nr 526 poprzez zasuwę strefową ϕ 160 mm.

Informujemy jednocześnie, że ww. informacja nie zwalnia projektanta z obowiązku wystąpienia o wydanie warunków przyłączenia oraz późniejszego uzgodnienia dokumentacji w naszej Spółce.

Z poważaniem

DYREKTOR
D/S CONTROLLINGU I ANALIZ

mgr Damian Simiński

Do wiadomości:
1. OT Goleniów