

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Jaśminowa 19
16-061 Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec Kościelny, dnia 17.08.2026 r.

INW.271.1.35.2026

Treść zapytań wraz z odpowiedziami oraz wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający, Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że wpłynęły zapytania, dotyczące przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia terenu i monitoringu w miejscowości Lewickie-Stacja**”

W oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej *pzp*, Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej oraz zmienia zapisy swz w sposób następujący:

Pytanie 1

1. W opisie ogólnym występuje zapis „...dedykowany switch POE min 16 portowy do zasilania wszystkich punktów kamerowych ...”, natomiast w zestawieniu materiałów montażu monitoringu występuje zapis „zarządzalny przełącznik L2 (switch) 24 porty RJ45 POE+ 1Gb/s + 2 porty SFP uplink 1Gb/s + jeden port konsolowy RJ45...” proszę o uściślenie wątpliwości : Zasilanie POE to 15W POE+ to 30W – na potrzeby kamer wystarczy standardowe POE, a jeśli przełącznik ma posiadać zasilanie POE+ to czy na wszystkich portach (wtedy zasilacz musi być co najmniej 720W + zasilanie samego switch-a) czy tylko na wybranych ?

ODP1: Zamawiający podtrzymuje zapis zastosowania portu POE+, dopuszcza się zastosowanie switcha o ilości 16 portów z zasilaniem wybranych portów POE+.

Pytanie 2

2. Czy do obsługi kamer które standardowo korzystają z protokołów transmisyjnych 10Base-T/100Base-TX – zamawiający podtrzymuje zastosowanie switcha z portami 1000Base-T do podłączenia kamer ?

ODP2: Zamawiający podtrzymuje zapis zastosowania switcha z portami 1000Base-T.

Pytanie 3

3. Czy zamawiający podtrzymuje zastosowanie kabla kategorii 6A który przesyła sygnały z prędkością 10GB/s – a kamery mogą transmitować sygnały max z prędkością 100Mb/s, czy Zamawiający przyjmie rozwiązanie w oparciu o kabel doziemny kategorii 6 ?

ODP3: Zamawiający podtrzymuje zapis zastosowania kabla kategorii 6A.

Pytanie 4

4. Czy do urządzenia opisane jako „czujnik otwarcia drzwi z powiadomieniem SMS” musi posiadać modem GSM (brak jest jakiegokolwiek informacji o przesyłaniu sygnałów siecią WAN), czy wykonawca ma zapewnić kartę SIM (numer telefonu – będzie potrzebne upoważnienie do zakupu) i opłacać przez okres gwarancji czy Zamawiający dostarczy kartę SIM.

ODP4: Zamawiający zapewni kartę SIM oraz poniesie koszty obsługi karty.

Pytanie 5

5. Proszę o uściślenie zapisów SIWZ: „...Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat..” w projekcie technicznym w pkt 1.9 jest mowa o przeglądach gwarancyjnych i naprawach gwarancyjnych, pytanie brzmi kto ponosi koszty wymienionych urządzeń uszkodzonych w wyniku działania „czynników atmosferycznych” ponieważ ze względu na brak w projekcie jakichkolwiek zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w torze transmisyjnym producent urządzeń może nie uznać gwarancji na urządzenia.

ODP5: W okresie gwarancyjnym Wykonawca dokonuje napraw bezpłatnie.

z up. WOJTA
mgr inż. Elżbieta Filipowicz
ZASTĘPCA WOJTA

