

L.dz. DWiK/ 1154 /2019

Brzozów, dnia 08.05.2019 r.

ARPA Projekt

Paweł Kuźnar

ul. 3-go Maja

36-200 Brzozów

W odpowiedzi na wniosek Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie informuje, że wyraża zgodę na podłączenie budynków mieszkalnych w Brzozów, dz. gr. 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 54 1341 do miejskiej sieci kanalizacyjnej po spełnieniu następujących warunków:

1. Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków zaprojektować i wykonać zgodnie z PN lecz nie mniejszą średnicą jak $\varnothing 160$. Włączenia instalacji wewnętrznej dokonać przy pomocy zaprojektowanej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na nieruchomościach (dz. gr. 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346, 1347, 1348, 1349, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 54 1341), a następnie zaprojektować i wykonać przyłącza do studzienki o rzędnych 324,30/322,69 (dz. gr. 1350/2). W przypadku projektowania na trasie przyłącza studni rewizyjnych należy bezwzględnie zaprojektować i wykonać studnie rewizyjne minimum PVC $\varnothing 400 \times 160$. Należy stosować rury jednolite klasy N, zabrania się stosowania rur PCV z rdzeniem spienionym.
2. Do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków Inwestor zmontuje urządzenie pomiarowe (**wodomierz**), do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.
3. Inwestor zleci oddzielnie opracowanie planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Uzyskać zgodę właścicieli parcel i dróg na budowę przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz załatwić ewentualną sprawę zwrotu części kosztów osobie lub instytucji, która rościć może pretensje z tytułu wykonanych robót.
5. Inwestor dokona uzgodnienia projektowanego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego u zarządcy sieci przed zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego.

6. Trasę projektowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego uzgodnić branżowo przez inwestora w instytucjach, od których wymagana będzie zgoda do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.
7. Inwestor dokona do zgłoszenia o przystąpieniu do budowy przyłączy wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
8. Przed zasypaniem wykopów (po zakończeniu robót instalacyjnych) zgłosić wykonane roboty do odbioru.
9. Po zakończeniu robót oraz ich odbiorze, przy podpisaniu umów o dostawę wody i odprowadzenie ścieków należy przedstawić Działowi Wodociągów i Kanalizacji inwentaryzację geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę.
10. Inwestor budowanych przyłączy bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną, jak również wykonanie ich własnym kosztem i staraniem.
11. Niniejsze warunki należy bezwzględnie dołączyć do opracowywanej dokumentacji technicznej stosując się do zawartych w nich zapisów.
12. Zarządzający siecią wodociągową i kanalizacyjną może unieważnić wcześniej wydane warunki techniczne, jeżeli nastąpi złamanie prawa bądź też zostaną naruszone przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
13. Ważność warunków ustala się na okres 2-ech lat z możliwością ich przedłużenia przez zarządzającego siecią wodociągową.

KIEROWNIK
Działu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Grzegorz Rzepka

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x a/a.