

Szamocin, dnia 14.08.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Szamocinie – rejon ulicy Margonińskiej”

Zamawiający: Gmina Szamocin – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szamocinie

Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji postępowania.

Pytanie 1

W związku z tym że nowo budowana pompownia ma być "kompatybilna z istniejącym system monitoringu", proszę o podanie nazwy i producenta oprogramowania, które należy rozbudować w ramach zadania inwestycyjnego a także czy Zamawiający jest w posiadaniu kodu źródłowego oprogramowania do którego należy wpiąć nową przepompownię, jeśli tak to czy udostępni go wykonawcy w celu umożliwienia wykonania prac. W wypadku brak możliwości udostępnienia kodu źródłowego prosimy też o udzielenie informacji czy Inwestor ustalił z firmą zajmującą się konserwacją systemu monitoringu jednolite dla wszystkich oferentów stawki za rozbudowę systemu`?

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach zadania inwestycyjnego należy uwzględnić podłączenie projektowanej pompowni ścieków do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji GPRS gestora sieci ZGKiM Szamocin. Integratorem systemu monitoringu jest firma Hydro Partner. Ustalanie kosztów realizacji poszczególnych elementów zamówienia w rozliczeniach pomiędzy niezależnymi podmiotami gospodarczymi nie należy do obowiązków Zamawiającego.