

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 24 sierpnia 2026 r.

Or.271.30.7.2026

**Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem
w postępowaniu**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej Pzp Zamawiający: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, przekazuje zapytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia i udziela wyjaśnień oraz zmienia SWZ dotyczącą postępowania pn.: **Przebudowa ulic J. Milewskiego i Leśny Zakątek w Ostrowcu Świętokrzyskim**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **4 sierpnia 2026 r.** pod numerem **2026/BZP 00376998**.

Pytanie 1

„1. Ul. Milewskiego - W dokumentacji projektowej przyjęto mieszankę stabilizowaną cementem C3/4, natomiast w przedmiarze (poz. 32) przyjęto C1,5/2. Prosimy o wskazanie wymaganej mieszanki.”

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że wymagana mieszanka została wskazana w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

„2. Ul. Milewskiego - W dokumentacji projektowej przyjęto grubość podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze (poz. 33) przyjęto 15 cm. Prosimy o określenie wymaganej grubości konstrukcji.”

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wymagana grubość podbudowy z kruszywa została wskazana w dokumentacji projektowej.

Zamawiający przypomina, że przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym. Roboty budowlane należy wycenić w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie 3

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej rur kanalizacji deszczowej o klasie sztywności obwodowej SN16 na rury o klasie sztywności obwodowej SN8, przy zachowaniu projektowanych średnic, materiału oraz pozostałych parametrów technicznych instalacji. Proponowana zmiana nie dotyczy przebiegu, średnic ani funkcji projektowanej kanalizacji deszczowej, a jedynie klasy sztywności obwodowej zastosowanych rur.”

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zamianę przewidzianych w dokumentacji projektowej rur kanalizacji deszczowej o klasie sztywności obwodowej SN16 na rury o klasie sztywności obwodowej SN8, przy zachowaniu projektowanych średnic, materiału oraz pozostałych parametrów technicznych instalacji.

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy: składania, otwarcia ofert i związania ofertą. Nowe terminy to:

- Termin składania i otwarcia ofert: 28 sierpnia 2026 r., godziny bez zmian;
- Termin związania ofertą: 26 września 2026 r.

Z up. Prezydenta Miasta

Katarzyna Piętos

Wiceprezydent Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Kierownik Zamawiającego