

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE
IB 29.06.2026
Wpł DNIA 2026-06-29
LDZ 6214 - 25.06.2026 Cleu

01.07.2026 o. Karłow

Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 22 444 33 33,
gazownia.skoczow@psgaz.pl

Urząd Gminy w Chybiu
Referat Inwestycji i
Budownictwa
Ul. Bielska 78
43-520 Chybie

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA. 0166. 763.06.2026

Skoczów, 22-06-2026

Dot.: przebudowa ulicy Granicznej w Zarzeczcu

Szanowni Państwo

Informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono przebieg czynnej sieci gazowej: średniego ciśnienia stal 40,25mm

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając tel. do kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m strefa oddziaływania i kontrolna dla gazociągów stalowych, a 1,0 m dla gazociągów PE)
- W przypadku niezachowania odpowiedniego wymiaru przykrycia gazociągu należy skontaktować się z Gazownią w Skoczowie w celu ustalenia dalszego zakresu prac związanych z jego przebudową lub zabezpieczeniem. Ewentualną przebudowę wykonać w oparciu o projekt budowlany, warunki techniczne oraz porozumienie spisane z PSG Sp.z.o.o.
- Całość kosztów związanych z przebudową gazociągu ponosi inwestor.

- Skrzyżowanie uzbrojenia podziemnego z gazociągami wykonać zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640.
- Za wszelkie uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni w Skoczowie na adres: ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu.

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.skoczow@psgaz.pl lub grzegorz.laciak@psgaz.pl, rafal.paszek@psgaz.pl

Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Skoczowie

Piotr Krzempek

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Skoczowie.

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT Gazownia w Skoczowie

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy [ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów](#). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.