



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PRZEWORSKU

Adres Biura: ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk

tel/fax: (16) 648-97-24, 648-95-37 e-mail: biuro@pzd-przeworsk.pl

REGON: 650903291 NIP: 794-15-25-690

Sekcja utrzymania dróg i mostów: 37-220 Kańczuga, Niżatyce 161 a
tel. (016) 642-31-28

Przeworsk, 20.08.2026 r.

EZ.3311.18.2026

Adresaci

Dotyczy: „Przebudowa mostu w km 2+052 w ciągu drogi powiatowej nr P1600 R ulica Żurawia - Przeworsk”.

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00377311/01 z dnia 2026-08-04

Ogłoszenie zmiana 2026/BZP 00394565/01 z dnia 2026-08-17

Ogłoszenie zmiana 2026/BZP 00398758/01 z dnia 2026-08-19

Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, w związku z zapytaniem skierowanym do PZD Przeworsk dotyczącym przedmiotowego postępowania na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) poniżej przedstawia treści pytań i odpowiedzi:

Pytanie 1: Zgodnie z zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.4 lit. b, Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, wybudowania, utrzymania oraz późniejszego demontażu tymczasowej kładki dla pieszych wraz z bezpiecznymi dojazdami. Zgodnie z pkt 1.5.4 in fine oraz pkt 1.5.8, koszt tego zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i należy przyjąć, że jest włączony w cenę kontraktową. Zwracamy się z prośbą o wskazanie, w której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszty związane z zaprojektowaniem, wybudowaniem, utrzymaniem i demontażem kładki.

Odpowiedź: Nie przewiduje się wykonania kładki z bezpiecznym dojezdem. Obiekt na czas prowadzenia robót zostaje zamknięty i wyłączony z ruchu.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dysponuje badaniami laboratoryjnymi (odwiertami) istniejącej nawierzchni pod kątem obecności substancji smolistych? W przypadku, gdy w trakcie prac rozbiórkowych zostanie stwierdzona obecność smoły w destrukcie, co drastycznie zwiększa

koszty utylizacji, czy Zamawiający pokryje różnicę w kosztach zagospodarowania tego odpadu niebezpiecznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje badaniami laboratoryjnymi. Należy uwzględnić koszty związane z utylizacją materiałów szkodliwych w ramach zamówienia.

Pytanie 3: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie próbnego obciążenia mostu? Jeśli tak, prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić koszty z tym związane.

Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy jest wykonanie próbnego obciążenia w celu sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji niezbędnej na etapie odbiorów przez Inspektora Nadzoru. Koszty należy uwzględnić w ramach wykonania realizacji zadania.

Zamawiający zamieszcza powyższe pytania i odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania, <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60caf7e4-07a2-48a0-8818-427f153c1431>

Robert Mądry
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Przeworsku

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/