


22V
500/1100
(900W)
n=3



The diagram illustrates a heating system layout with three parallel circuits. The main supply line is labeled Dn80 and the return line is labeled Dn50. The circuits are: STEROWNIK (Control), OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE (Heating Radiators), and APARATY GRZEWICZE (Heating Units). The control circuit includes a pump and a valve. The radiator circuit includes a pump and a valve. The heating unit circuit includes a pump and a valve. The diagram also shows a bypass line for the heating units.

	PROJ. INSTALACJA O.P. PROWADZONA POD STROPEM GARAŻY
	PROJ. INSTALACJA C.T. PROWADZONA POD STROPEM GARAŻY
	PROJ. PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE 2x(16x2,0). DO GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH DOLNOZASILANYCH
	PROJ. ROZDZIELACZE C.O.
	PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY DOLNOZASILANY
	PROJ. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Lp	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. podłogi	Pow. użyt.
1 / 1	Wiatrolap	Terakota	6,9 m2	6,9 m2
1 / 2	Hol	Terakota	17,8 m2	17,8 m2
1 / 3	Węzeł sanitarny	Terakota	12,4 m2	12,4 m2
1 / 4	Pralnia z suszarnią	Terakota	21,5 m2	21,5 m2
1 / 5	WC ogólnodostępne i dla osoby niepełnosprawnej	Terakota	5,3 m2	5,3 m2
1 / 6	Klatka schodowa	Terakota	17,1 m2	17,1 m2
1 / 7	Biuro	Terakota	26,5 m2	26,5 m2
1 / 8	Szatnia	Terakota	32,1 m2	32,1 m2
1 / 9	Garaż	Pos. Przemysłowa	166,0 m2	166,0 m2
1 / 10	Garaż	Pos. Przemysłowa	93,8 m2	93,8 m2
RAZEM			399,4 m2	399,4 m2

		T4P Tomasz Pawejowski 06-400 Ciechanów ul. Błękitna 21 Tel. 796 100 703 www.t4p.pl e-mail: biuro@t4p.pl	
INWESTOR:		DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2026r.	
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ul. Płocka 32 06-400 Ciechanów			
Nazwa zamierzenia budowlanego :		SKALA : 1 : 100	
ADRES INWESTYCJI:		NR RYSUNKU : 4	
Ciechanów, ul. Płocka działka nr ewid. : 946/2 obręb ewid. 40 Śmiecin			
NAZWA RYSUNKU:		RZUT PARTERU - Inst. ciepłne	
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS	
mgr inż. Tomasz Pawejowski Nr uprawnień: MAZ/0595/PBS/17 w spec. sanitarnej			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Hubert Rębkowski Nr uprawnień: MAZ/IS/0657/11 w spec. sanitarnej			