

Warszawa, 28 maja 2026 r.

PRO.DWP.669.2375.2026.152494.26.EG.AGS

Recepcja
p. Dobrowolski
Marek Brytan

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
im. Gen. Karola Kaczkowskiego
ul. Kozielska 4
01-163 Warszawa

[Signature]

DYREKTOR
Wojskowego Instytutu Higieny
i Epidemiologii
płk dr n. biol. Marek BRYTAN

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z istniejącego obiektu użyteczności publicznej (budynek biurowo-laboratoryjny) zlokalizowanego przy **ul. Kozielskiej 4** na **dz. nr ew. 4 z obrębu 60303** w dzielnicy Wola w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 20.05.2026 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- Maksymalne obliczeniowe zaopatrzenie w wodę ww. obiektu w ilości 3,0 dm³/s na cele socjalno - bytowe oraz w ilości 3,0 na cele przeciwpożarowe do wewnętrznego gaszenia będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Kozielskiej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe DN 150 po jego modernizacji i ewentualnej przebudowie/rozbudowie wewnętrznej instalacji wodociągowej.
- Warunkiem wykorzystania istniejącego przyłącza wodociągowego jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznych sprawdzających jego przepustowość wraz z doбором wodomierza, w dostosowaniu do projektowanych potrzeb zaopatrzenia w wodę ww. obiektu.
- Dostawa wody na cele przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia będzie możliwa w łącznej ilości 20,0 dm³/s z hydrantów na istniejących przewodach wodociągowych:
 - DN 150 w ul. Kozielskiej (w rozgałęźnym układzie sieci) w ilości 10,0 dm³/s,
 - DN 150 w ul. Ostrogora (w pierścieniowym układzie sieci) w ilości 20,0 dm³/s.

2. Sieci kanalizacyjnej

- Przyjmujemy do wiadomości, że odprowadzenie ścieków bytowych z ww. istniejącego obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej będzie odbywało się w dotychczasowy sposób i w dotychczasowych ilościach.
- Nie stawiamy sprzeciwu na modernizację wewnętrznej sieci / instalacji kanalizacyjnej na terenie omawianej nieruchomości.
- Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub ogólnospławnej zostały określone w „Wytycznych

do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”.

- d. Wody opadowe w ramach planowanej modernizacji obiektu należy zagospodarować we własnym zakresie w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Wola.
- e. Zwracamy uwagę, że w zasobach archiwalnych Spółki brak dokumentów projektowych i powykonawczych przyłącza kanalizacyjnego do ww. obiektu.

3. Warunki dodatkowe

- a. Dokumentację techniczną z obliczeniami sprawdzającymi przepustowość przyłącza wodociągowego i doбором wodomierza oraz na modernizację wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu na cele budowlane nieruchomością, na której zlokalizowana jest zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
- d. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- e. W dokumentacji należy pokazać sposób odprowadzenia ścieków z ww. istniejącego obiektu.

DYREKTOR
PIOTR ROZWÓJ
Woj
Piotr Wojniak

Załącznik:

- 1. Mapa z lokalizacją hydrantów na sieci wodociągowej

Do wiadomości:

- 1. PSC.DGS
- 2. Archiwum II (3314/1)