



Znak sprawy: ZDP.272.11.2026

Zapytania i odpowiedzi do SWZ

dot.: zamówienia pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki na odc. 300 mb**”.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z treścią udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr. 1: Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej W dokumentacji projektowej występuje rozbieżność dotycząca rodzaju projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. W opisie technicznym wskazano mieszankę AC 8 S, natomiast na przekrojach oraz w SST wskazano mieszankę AC 11 S KR 1–2. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jaki rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

W opisie technicznym wystąpiła omyłka pisarska, prawidłowa mieszanka dla warstwy ścieralnej to AC11S (zgodnie z przekrojem i kosztorysem).

Pytanie nr. 2: Rodzaj kruszywa do podbudowy Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania warstwy podbudowy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w dokumentacji projektowej, SST oraz obowiązujących normach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kruszywa wapiennego. Warstwę podbudowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji stanowiącej jego integralną część.

Pytanie nr. 3: Wykonanie bariery ochronnej H2/W4 Prosimy o potwierdzenie, czy w zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie bariery ochronnej o poziomie powstrzymywania H2 i poziomie szerokości pracującej W4. W przypadku potwierdzenia prosimy o wskazanie lokalizacji, długości oraz szczegółowych parametrów technicznych bariery, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie dwóch odcinków bariery H2W4 zgodnie z przekrojem normlanym i planem sytuacyjnym. Skosy najazdowe należy wykonać o długości 8m , zjazdowe 4m.

Pytanie nr. 4: Termin składania ofert z uwagi na trwający okres urlopowy, który może utrudniać Wykonawcom uzyskanie niezbędnych informacji, przygotowanie wycen oraz skompletowanie dokumentów wymaganych do złożenia oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 25.08.2026 r. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do wskazanego dnia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.08.2026 r. Zmiana terminu wynika z doprecyzowania przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia i ma na celu zapewnienie Wykonawcom dodatkowego czasu na uwzględnienie wprowadzonych wyjaśnień oraz prawidłowe przygotowanie ofert.

Pytanie nr. 5: Parametry geokraty i geowłókniny. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych geokraty oraz geowłókniny, które należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku geowłókniny w dokumentacji wskazano jedynie jej gramaturę na poziomie 200 g/m², bez określenia pozostałych parametrów technicznych. Prosimy zatem o wskazanie wymaganych właściwości materiału, w szczególności parametrów wytrzymałościowych, wodoprzepuszczalności oraz innych parametrów niezbędnych do jednoznacznego doboru materiału. Prosimy również o określenie parametrów geokraty, w tym w szczególności jej wysokości, wymiarów oczek oraz wymaganych właściwości materiałowych i wytrzymałościowych.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy parametry geowłókniny i geokraty:

Geowłóknina filtracyjno-separacyjna:

Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarc, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. Zaleca się stosowanie geowłókniny filtracyjnej o gramaturze powyżej 200 g/m². Geowłóknina powinna mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

W poniższej tabeli zostały przedstawione istotne parametry i zalecany zakres wartości tych parametrów (wartości średnie) dla geowłóknin separacyjno-filtracyjnych:

nazwa istotnego parametru	zalecany zakres wartości
wytrzymałość na rozciąganie (w zależności od obliczeń projektowych)	12÷33 kN/m
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu (w zależności od obliczeń projektowych)	wskazana min. 55 l/m ² s
odporność na przebicie statyczne CBR (w zależności od obliczeń projektowych)	wskazana min. 1500 N
wydłużenie przy max. obciążeniu:	min. 40%

Geokrata:

Geokrata (geosiatka komórkowa) to przestrzenny geosyntetyk zbudowany z szeregu komórek, który po ułożeniu w miejscu wbudowania przypomina swoim wyglądem plaster miodu



stosowany do wzmocnienia słabych podłoży gruntowych, zbrojenia skarp i zboczy oraz zapobiegania erozji gruntu.

Wymagania dla geokraty:

wysokość – min. 15cm
wymiar oczek 52×40 cm,

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadać Europejską/Krajową Ocenę Techniczną (aprobatę techniczną) wydaną przez uprawnioną jednostkę.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), niniejszym zmienia się treść SWZ poprzez aktualizację załącznika „Przedmiar robót”. Zamawiający informuje, że zaktualizowany załącznik staje się integralną częścią SWZ i jest wiążący przy składaniu ofert. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Dyrektor

Sylwia Kosicka