

10,83
10,25

7,77
7,24

0,00
-0,75

Pom. ogólne
-1/1
A: 41,67 m²
Beton
H: 211 cm

Wentylator hybrydowy nawiewny HPB-HYBR
Dane techniczne HPB-HYBR:
Maksymalny przepływ 650 m³/h
Maksymalne ciśnienie statyczne 1700Pa
Prędkość obrotowa nominalna 2700 obr/min
Napięcie zasilania nominalne 230V
Moc nominalna 550W
Natężenie prądu nominalne 3,8A
Przełożenie przekładni 48,12

Wentylator
kanałowy
dn150
V=350m³

CZERPNI
DN160

600m³/h

3,0m

A



Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL
87-800 Włocławek ul. Pawia 17 tel. 607 710 701 biuro@wielkie-projekty.pl

Projektant: MGR INŻ. KRZYSZTOF SIKORSKI Podpis: KUP/0073/POWS/07

Opracował: MGR INŻ. IGOR SIKORSKI Podpis: MAZ/0030/PWBS/19

Nazwa proj.: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIWNICY W URZĘDZIE MIEJSKIM W LUBRANCU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA DORAŻNEGO SCHRONIENIA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Lokalizacja: POWIAT M. WŁOCŁAWEK, GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 108A, 87-800 WŁOCŁAWEK DZ. NR 10/11, 10/8, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 15/4, 16/20, 24/46 Inwestor: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ZIELONY RYNEK 11/13 87-800 WŁOCŁAWEK

Nr rys.: S.4. Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJA WENTYLACJI Stadium: PROJ. TECH. Format: A3 Data: 01.12.2025 Branża: SANITARNA Skala: 1:50 Strona: