

GK.ZP.271.1.15.2026

Gąbin, dnia 18.08.2026 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Gąbin
Ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

Dotyczy: „Renowacja zabytkowego klasycystycznego ratusza w Gąbinie, etap III”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Z uwagi na rozbieżność w dokumentacji przetargowej proszę o wyjaśnienie jaką dachówką ma być pokryty dach?

Odpowiedź:

Postępowanie obejmuje wymianę dwóch połaci dachowych, które należy pokryć dachówką ceramiczną esówką.

Pytanie 2:

Proszę o załączenie pozwoleń budowlanego i konserwatorskiego.

Odpowiedź:

Załączono razem z odpowiedziami.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
w jego imieniu