

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO- MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY WYKONANIA MAGAZYNU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W GRONOWIE NR 22

INWESTOR	GMINA ŁAGÓW ul. Spacerowa 7, 66-220 Łagów
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Miejscowość: Gronów, gmina Łagów kategoria obiektów – XVI, XVIII
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE	Obręb 0001, Gronów jednostka ewidencyjna 080802_2, gm. Gronów numer ewidencyjny działki: 336/5
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO	I. Projekt zagospodarowania działki

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Projektant architektury i konstrukcji	mgr inż. arch. Maciej Górniak	do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej nr upr. 188/LUOKK/2023 LBS/0073/PWOK/08	Architektura/ Konstrukcja	15.07.2026 r.	
Kreślił	mgr inż. Tomasz Bergiel	uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej nr upr. LBS/0074/WBKb/19	Architektura/ Konstrukcja	15.07.2026 r.	

I. SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego – str. 2
2. Istniejący stan zagospodarowania działki – str. 2
3. Projektowane zagospodarowanie terenu – str. 2
4. Zestawienie powierzchni – str. 3
5. Inne informacje i dane – str. 3
6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej – str. 4
7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu – str. 4

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Rys. nr 1.0 Plan sytuacyjny- skala 1:500 – str. 5

C. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – str. 6-8,
2. Kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – str. 9-11,

II. SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne – str. 1
2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane – str. 2
3. Elementy wyposażenia instalacyjnego – instalacje sanitarne – str. 2
4. Elementy wyposażenia instalacyjnego – instalacje elektryczne – str. 3

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Rys. nr 2.0 Rzut przyziemia – str. 12
- Rys. nr 3.0 Rzut dachu – str. 13
- Rys. nr 4.0 Przekrój A-A – str. 14
- Rys. nr 5.0 Elewacje – stan projektowany - wschodnia i zachodnia – str. 15
- Rys. nr 6.0 Elewacje – stan projektowany – północna i południowa – str. 16

SPIS TREŚCI DO ZAŁĄCZNIKÓW

- 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE - str. 1
 - 1.1. Podstawa opracowania – str. 1
 - 1.2. Zakres kolejności realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego – str. 1
 - 1.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia – str. 1
 - 1.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – str. 1
 - 1.5. Zagrożenia w czasie wykonywania robót budowlanych – str. 1
 - 1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników zapobiegania niebezpieczeństwom – str. 2, 3

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej - zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane.

mgr inż. arch. Maciej Górniak
Upr. bud. nr 188/LUOKK/2023,
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Lubrza 07/2026

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja pn. „Modernizacja budynku biurowo-magazynowego w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych oraz remontu częściowego wnętrza budynku” na terenie dz. nr ewid. 336/5 położonej w miejscowości Gronów, gm. Łagów.

2. Istniejący stan zagospodarowania działek

Działka, na której zlokalizowany jest istniejący budynek projektowany do modernizacji usytuowana jest w miejscowości Gronów, gm. Łagów.

Przedmiotowa działka nr 336/5 w miejscowości Gronów obecnie jest w części zagospodarowana, zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym, budynkiem oczyszczalni ścieków, budynkiem garażowym oraz instalacją fotowoltaiczną naziemną, pozostała część działki stanowi nieużytek porośnięty trawą oraz tereny utwardzone.

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa związana z oczyszczalnią ścieków.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

W związku z realizacją inwestycji projektuje się zmiany w zakresie zagospodarowania terenu:

- wykonanie opaski wokół budynku

Nie projektuje się budowy nowych przyłączy i sieci do budynku.

a). urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanych: przy projektowanej modernizacji przewiduje się wymianę źródła ciepła z kotła na paliwo stałe drewno/węgiel na kocioł na pellet/ekogroszek – wg odrębnego opracowania.

b). sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych: odprowadzenie wód opadowych odbywać się na tereny biologiczne czynne.

c). układ komunikacyjny: istniejący dojazd i wejście na działkę znajduje się po stronie południowo-zachodniej – bez zmian

d). dostęp do drogi publicznej - działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – istniejący z dz. nr ewid. 118.

e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu:

Wypożyczenie obiektu w instalacje:

- instalacja zimnej wody - z istniejącym przyłączem do sieci wodociągowej,
- instalacja ciepłej wody – z istniejącej kotłowni, istniejące elektryczne podgrzewacze wody
- instalacja kanalizacji sanitarnej - z istn. przyłączem do kanalizacji sanitarnej,
- instalacja grzewcza – z modernizowanej kotłowni z nowego kotła na pellet/ekogroszek – wg odrębnego opracowania,
- instalacja energetyczna – z istniejącego przyłącza kablowego do sieci elektroenergetycznej.

Nowych sieci zewnętrznych do budynku nie projektuje się.

f). ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Obecnie przedmiotowe działki są w części zagospodarowane, zabudowane

budynkiem biurowo-magazynowym, budynkiem oczyszczalni ścieków, budynkiem garażowym oraz instalacją fotowoltaiczną naziemną, pozostała część działki stanowi w przeważającej części zieleń niska oraz w części drzewa.

4. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia działki - 36696 m²

- powierzchnia zabudowy budynkami - 549 m² + 109 m² + 1055 m² = 1713 m²

W związku z realizacją inwestycji parametry techniczne obiektu nie ulegną zmianie.

5. Informacje i dane

a). o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Teren inwestycji położony jest na obszarze, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

b). ochrona konserwatorska

Działka i teren, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków. Ponadto zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami każdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych okryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie iż jest on zabytkiem, jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym Powiatowego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe – Wójta Gminy Łagów,

c). wpływ eksploatacji górniczej

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego – nie dotyczy.

d). informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowana termomodernizacja budynku nie znajduje się w katalogu inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Ponadto planowana inwestycja nie ma szkodliwego wpływu na środowisko oraz higieny i zdrowia użytkowników, nie powoduje pogorszenia istniejącego stanu środowiska naturalnego. Brak jest zanieczyszczeń pyłowych, płynnych i gazowych.

W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nie projektuje się przenikania zanieczyszczeń do gruntu, wody opadowe z dachu odprowadzane są poprzez istniejące przyłącze.

Ponadto projektowana modernizacja budynku nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

*** powierzchnie, wysokości i liczba kondygnacji**

Budynek użyteczności publicznej jest obiektem o jednej kondygnacji naziemnej.

Powierzchnia zabudowy budynku – 549 m²

Max. wysokość obiektu – budynek niski < 12 m

*** Odległość od obiektów sąsiednich**

Budynek położony jest w Gronowie na działce nr ewid. 336/5 .

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek po stronie zachodniej w odległości ~14,0m oraz budynek po stronie południowej w odległości ~130,0m.

*** parametry pożarowe występujących substancji palnych.**

Na terenie budynku nie przewiduje się lokalizacji pomieszczeń, w których mogą występować materiały niebezpieczne pożarowo.

*** Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.**

Dla obiektów kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi nie zachodzi potrzeba określania gęstości obciążenia ogniowego. Parametr ten jest niezbędny dla określenia zagrożenia pożarowego pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego na terenie budynku nie przekroczy 500 MJ/m².

*** Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób.**

Budynek stanowi strefę pożarową ZL III.

*** Ocena zagrożenia wybuchem.**

W budynku nie będą występować pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem.

*** Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów budowlanych.**

* Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III - "D".

Elementy budynku zaliczonego do klasy odporności pożarowej "D" powinny spełniać co najmniej następujące wymagania:

- główna konstrukcja nośna – wymagana R 30,
- strop - REI 30,
- ściana zewnętrzna – wymagana EI 30,
- ściana wewnętrzna – nie stawia się wymagań, (projektowane ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 12cm EI60)
- przekrycie dachu – przykrycie musi odpowiadać klasie BROOF (t1)

7. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

a) analiza terenu

Terren objęty opracowaniem jest terenem o funkcji użyteczności publicznej. Projektowana modernizacja budynku nie powoduje ograniczeń pod względem faktycznego i potencjalnego (dopuszczalnego) wykorzystania działek sąsiednich,

b). Analiza oddziaływania obiektu

* oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji wynika z wymaganej minimalnej

odległości pomiędzy obiektami i częściami obiektów określonej w przepisach,

- **odległość między budynkami §12 WT** – przy projektowanej modernizacji nie projektuje się rozbudowy budynku, odległości istniejącego budynku od granic z sąsiednimi działkami nie ulegają zmianie – z tego względu nie zostaną one objęte obszarem opracowania,
- **lokalizacja miejsc postojowych § 18 i § 19 WT** - przed budynkiem zlokalizowane są miejsca postojowe dla samochodów osobowych – ich lokalizacja nie wpływa na ograniczenie w zabudowie sąsiednich działek,
- **miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. WT** – istniejąca osłona śmietnikowa pozostaje bez zmian,

*** Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły:**

- odległość budynku od innych obiektów § 13.1 WT

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek po stronie zachodniej w odległości ~14,0m oraz budynek po stronie południowej w odległości ~130,0m od budynku. Nie projektuje się zmian w zakresie przysłaniania.

- czas nasłonecznienia § 60 oraz § 40 WT

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek po stronie zachodniej w odległości ~14,0m oraz budynek po stronie południowej w odległości ~130,0m od budynku. Nie projektuje się zmian w zakresie nasłonecznienia.

*** oddziaływanie w zakresie uzbrojenia technicznego działki,**

- zbiornik bezodpływowy oraz studnia głębinowa - § 31, § 37 WT

z budynku odprowadzane są ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej, ponadto budynek jest zasilany z sieci wodociągowej - oddziaływanie nie zachodzi

c). Teren wyznaczony

Nr ewidencyjny działki	Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	Uwagi
336/5	* Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, (Dz. U. 2022 poz. 1225) * Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów * Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 6451) * Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. 2025 poz 418 z późniejszymi zmianami) * Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.)	
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr 336/5 w miejscowości Gronów, gmina Łagów		

mgr inż. arch. Marcin Gómiak

Upr. bud. nr 188/LJ/20KK/2023,
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

LUBUSKA OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 02/01/LUOKK/2023

Zielona Góra, 2 czerwca 2023 r.

DECYZJA nr 188/LUOKK/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2023.0.551 t.j), w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.0.775 t.j), po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 28 lutego 2023 r.,

nadaje się

Panu mgr inż. arch. Maciejowi Gómiakowi

urodzonemu w dniu 23 lutego 1979 r, w Lubsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wykształcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ**

Niniejsze uprawnienia upoważniają do: projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Skład orzekający Lubuskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący: mgr inż. arch. Halina Łowejko
2. Wiceprzewodniczący: mgr inż. arch. Leon Szapowałow
3. Sekretarz: mgr inż. arch. Martyna Spasińska
4. Członek: mgr inż. arch. Ewa Kaszuba-Nawrocka
5. Członek: mgr inż. arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda
6. Członek: mgr inż. arch. Wojciech Łuczak



LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. 29-11-2008r.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Przem. akt. LBS/OKK/0034/0038/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tzw. jednolity; Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.).

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Maciejowi GÓRNIAKOWI
miejscowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu 23 lutego 1979r. w Lublinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer certyfikacyjny LBS/0073/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z wyrażeniem w całości zgody strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odpowiadają się od wyrażenia decyzji. Zabawa uprawnień podany jest na odwołaniu.

Od niniejszej decyzji, której składowi do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poddaje Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odpowiadają się od wyrażenia decyzji. Zabawa uprawnień podany jest na odwołaniu.



Odstawienie Składu Orzekającego

1. Marek PUCHALSKI
2. Ewelina KUCHARCZYK
3. Jerzy MINCZYK

Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
 - a) Projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 - b) Kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi;
 - c) Kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytworzenia tych elementów;
 - d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;
 - e) Sprawowania kontroli technicznej użyczenia obiektów budowlanych;

2. Na mocy § 15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniając do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniając do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie funkcji specjalności.

3. Na mocy § 17.1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniając do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie: 1) sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub 2) kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 pkt 2, tj. kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

PRZEWODNICZĄCY
okręgowej komisji kwalifikacyjnej
mgr inż. Marek Puchalski

- Orazymy:
1. Pan Maciej GÓRNIAK
zam. 65-153 Zielona Góra; ul. Ruczajowa 9C/6
 2. Okręgowa Rada Izby w/m
 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
 4. na!



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. MACIEJ GÓRNIAK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **188/LUOKK/2023**, jest wpisany na listę członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LU-0250**.

Członek czynny od: 27-07-2023 r.


Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 05-01-2026 r. Gorzów Wlkp.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-11-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LU-0250-6F33-8AB8-516E-4DEY



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-E2C-1J6-W6P *

Pan Maciej Górniak o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0030/09
adres zamieszkania ul. Ruczajowa 9c/6, 65-153 Zielona Góra
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-07 roku przez:

Wojciech Poręba, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.