


1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi, sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
3. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych, listwach przysufitowych, zabudowach G-K.
4. Instalację klimatyzacji wyposażyć w pompki do odprowadzania skroplin.
3. Urządzenia podłączyć zgodnie z DTR producenta.
4. Niniejsza dokumentacja nie obejmuje branży konstrukcyjnej, elektrycznej i automatyki.



Grzejnik elektryczny
np.Yali Comfort
500x950
Q=1500W

Grzejnik elektryczny
np.Yali Comfort
500x950
Q=1500W

Grzejnik elektryczny
np.Yali Comfort
500x950
Q=1500W

Zestawienie pomieszczeń			
Kond.	Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. Pow. netto
2. Kondygn.			
	2.01	Sala Rady	220,9 179,3
	2.04	Pomieszczenie	65,8 56,4
	2.05	Skarbnik	17,3 17,3
	2.06	Pomieszczenie księgowości	10,0 10,0
	2.07	Pomieszczenie księgowości	8,9 6,4
	2.08	Pomieszczenie księgowości	33,0 28,4
	2.09	Pomieszczenie	19,8 16,1
	2.10	Łazienka	6,1 5,6
	2.11	WC	2,2 2,1
	2.12	Łazienka	6,6 6,2
	2.13	WC	2,1 2,1
	2.14	Szatnia	12,5 12,5
	2.15	Socjalne/kuchnia	24,0 24,0
	2.16	Pracownik Obsługi Rady	14,6 14,6
	2.17	Pomieszczenie Rady Gminy	52,6 40,6
	2.18	Serwerownia	18,3 16,4
			514,7 m ² 438,0 m ²
			1 264,1 m ² 1 187,0 m ²

Grzejnik elektryczny
np. Yali Comfort
500x950
Q=1500W

6,4 x 12,7 mm - projektowana średnica przewodu,

Grzejnik elektryczny
np. Yali Comfort
500x950
Q=1500W

 BEST - PLAN Magdalena Wiska 07-402 Lelis, Gibalka 11 tel. 501-999-294		
nazwa obiektu	PROJEKOWANIE I DODOPLENIE ZESPÓŁU BUDYNKÓW MIESZKACYCH URZĄD GMINY CZERWIN, POSTERUNEK POLICJI, PLACÓWKĘ POZYTEJ POLSKIEJ ORAZ PLACÓWKĘ USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ EDUKACYJNEJ W GMINIE CZERWIN” - INSTALACJE SANITARNE	
temat	Poziom +2 - instalacja klimatyzacji	
adres budowy	ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin	
inwestor	Gmina Czerwin ul. Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin	
projektant	mgr. inż. TOMASZ TYMIŃSKI	upr. spec. sanit. nr MAZ/0266/PWOS/10
opracował	mgr. inż. HUBERT CIKACZ	upr. spec. sanit. nr MAZ/0416/PWBS/15