

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
96 – 230 Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 20.08.2026 r.

RG.271.17.2026

Dotyczy zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi

W związku z zapytaniem do SWZ, Gmina Biała Rawska informuje:

Pytanie 1

Proszę o informację odnośnie pompy ciepła. Czy można zastosować pompy o innych niektórych z parametrów jak m.in. kolor obudowy czy moc wentylatora - konkretnie pompy ciepła Panasonic BIG T-CAP M o mocy 30 kW. Model WH-CME8L + WH-WXG30MW8. Czynnik R290. Pompa sprawdzi się w tym budynku, a jej cena jest dużo niższa niż jedynej pompy posiadającej wszystkie parametry z oferty, co wpłynie na końcową cenę.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji projektowej należy interpretować przez pryzmat efektu ekologicznego i energetycznego, jaki inwestycja musi osiągnąć zgodnie z pierwotnym audytem energetycznym.

W związku z tym Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie pomp ciepła innych producentów o odmiennych parametrach konstrukcyjnych (takich jak kolor obudowy, szczegółowa budowa wentylatora, typ sprężarki czy dokładna waga czynnika chłodniczego), pod warunkiem, że parametry te będą technicznie niegorsze niż wskazane w dokumentacji oraz zagwarantują osiągnięcie wskaźników efektywności energetycznej na poziomie nie niższym niż określony w audycie energetycznym budynku.

Urządzenia równoważne muszą bezwzględnie zapewniać pełną i bezawaryjną współpracę z pozostałą, projektowaną w budynku infrastrukturą instalacyjną. Ocena równoważności proponowanego urządzenia będzie możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę pełnej dokumentacji technicznej oraz szczegółowego zestawienia porównawczego wszystkich parametrów wymaganych dokumentacją projektową.

Kierownik Jednostki Zamawiającego
z up. Burmistrza Białej Rawskiej
Zastępcą Burmistrza Białej Rawskiej
Zbigniew Szcześniak