



	Zas. wypust 400V pompa ciepła nr 1 jeden zewnętrzna	Zas. wypust 230V pompa ciepła nr 1 jeden wewnętrzna	Zas. wypust 400V pompa ciepła nr 2 jeden zewnętrzna	Zas. wypust 230V pompa ciepła nr 2 jeden wewnętrzna
Nr Obwodu	1	2	3	4
Typ przewodu	YKY 5x4mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YKY 5x4mm ²	YDY 3x2,5mm ²
Moc Pzo[kW]	≈7	≈1	≈7	≈1

UWAGI:

1. OBUDOWE TABLICZY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. SYSTEM ZASILANIA ROZDZIELNICY TN-C.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ODBIORY TN-S



BUDOWA OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO - BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, W TYM MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ, ARCHIWUM ORAZ BAZY REFERATU TECHNICZNEGO WRAZ Z WIATĄ ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ZLOKALIZOWANEGO W MASZEWIE, GMINA DESZCZNO, DZIAŁKA NR.EWID.115/7 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK 10/1 OBRĘB EWID.NR 13 - MASZEWO , 354 I 305/7 OBRĘB NR 12 DESZCZNO GM.DESZCZNO

OBIEKT

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INVESTOR

GMINA DESZCZNO
UL. LUBUSKA 90, 66-446 DESZCZNO

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

BRANŽA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UWAGI:

TREŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNI RPC

NR RYSUNKU

E8

SKALA

1:-----

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Markowski
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. elektrycznej
nr ZAP/0218/POOE/11

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Patryk Dominiak
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. elektrycznej
nr ZAP/0107/POOE/12

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Paweł Markowski