

RZUT POMIESZCZEŃ - PIĘTRO 1:100



OZNACZENIA:

- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem 2P+Z, 16A 230V, p/t, IP20;
- gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne 2x2P+Z, 16A 230V, p/t, IP20;
- "R-M" - Moduł kasujący, montaż 1,2-1,5m
- "RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem podtynkowo (puszka fi60), h=2.2m.
- "PC" - Pociągany, h=2.2m.

UWAGI:

- Projektowane instalacje wykonać przewodami HDHpżo3x2,5mm² (obwody gniazd wtyczkowych). Klasa CPR zgodnie z opisem.
- Prowadzenie instalacji p/t (pomieszczenia).
- Zasilanie z istniejącego obwodu gniazd wtyczkowych. Zasilanie instalacji przyzywowej analogicznie przewodem HDHpżo3x1,5mm².
- Układ pracy sieci TNS.
- Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić certyfikowanymi masami ognioochronnymi.

JKPROJEKT <i>PRACOWNIA PROJEKTOWA</i>		37-403 Jastkowice ul. Wąlowa 9 tel/fax: 15-642-5650 tel kom: 601 292 790 e-mail: jkprojekt@interia.eu	
Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU DZIECKA W SKOPANIU PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			
Adres: JEDN. EWID. 182001_5 BARANÓW SANDOMIERSKI - OBSZAR WIEJSKI OBRĘB: 0007 SKOPANIE DZIAŁKA NR 567/1			
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU UL. 1-MAJA 4, 37-400 TARNOBRZEG			
Funkcja	Imię Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Rolek	PKD/0074/POOE/05	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Watras	PKD/0240/POOE/12	
Branża: ELEKTRYCZNA		Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY	
Skala: 1:100		Data projektu: 10 2025	
Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYCZK. - PIĘTRO SYSTEM PRZYZYWOWY			
Projekt nr:			Rys. nr: 4
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odtapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach			