


# Tablica T-KL



Klasa izolacji: II  
Stopień ochrony: IP44  
Stopień ochrony: IK08  
Prąd znamionowy: 125A  
Typ: Podtynkowa  
Ilość modułów: 48  
Szerokość: 310mm  
Wysokość: 684mm  
Głębokość: 120mm

## UWAGI:

- Jako tablicę T-KL wykorzystać rozdzielnicę wewnęią o wielkości 4x 12mod. IP44, II klasa izolacji.
- Wszystkie odptywy opisać zgodnie z oznaczeniem.
- Wyposażenie jak na schemacie instalacji.

|                                                                                                                 |  |                                                                                                                 |  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                            |  | LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY<br>UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW<br><b>Leszek Konopka</b><br>TEL. 600 322 820 |  | NIP: 865-200-74-00<br>REG: 830426430 |
|                                                                                                                 |  |                                                                                                                 |  |                                      |
| OBIEKT:                                                                                                         |  | Poprawa efektywności energetycznej<br>budynku Domu Dziecka w Skopaniu                                           |  |                                      |
| ADRES:                                                                                                          |  | Id działki : 182001_5.0007.567/1<br>ul. Leśna 2 39-451 Skopanie                                                 |  |                                      |
| INWESTOR:                                                                                                       |  | Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu<br>ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg                                             |  |                                      |
| NAZWA RYS.:                                                                                                     |  | ZABUDOWA TABLICY T-KL                                                                                           |  |                                      |
| PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH                                                                     |  |                                                                                                                 |  |                                      |
| PROJEKTANT:                                                                                                     |  | mgr inż. Mariusz Rolek<br>upr. nr PDK/0074/P00E/05                                                              |  | podpis                               |
| SPRAWDZAJĄCY:                                                                                                   |  | mgr inż. Marek Watras<br>upr. nr PDK/0240/P00E/12                                                               |  | podpis                               |
| EDYCJA: A                                                                                                       |  | DATA: 01.08.2025r.                                                                                              |  | - RYS. NR: 11E                       |
| PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE ! |  |                                                                                                                 |  |                                      |