

The figure consists of two parts. The top part is a schematic diagram of the experimental setup. It shows a participant sitting at a table, viewing a screen. The screen displays a 10x10 grid of colored squares. The bottom part is a close-up of the screen, showing a 10x10 grid of colored squares. A red square is highlighted in the bottom row.

Jedn. ASYA004HCAH
głośność 22dB(A) min bieg
wydajność chłodnicza 1,1kW
wydajność grzewcza 1,3kW
filtr jonowy, filtr polifenolowy
zasilanie 1N 230V Pel=12W
czujnik obecności ruchu

Jedn. ASYA005HCAH
głośność 22dB(A) min bieg
wydajność chłodnicza 1,7kW
wydajność grzewcza 1,9kW
filtr jonowy, filtr polifenolowy
zasilanie 1N 230V Pel=12W
czujnik obecności ruchu

Jedn. ASYA007HCAH

głośność 22dB(A) min bieg
wydajność chłodnicza 2,2kW
wydajność grzewcza 2,8kW
filtr jonowy, filtr polifenolowy
zasilanie 1N 230V Pel=16W
czujnik obecności ruchu

Legenda

- aa x bb
- aa/Ciecz
- bb/Gaz

Linia transmisyj

- Size : 0.33mm2(22AWG)
- Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm
- Remarks : LONWORKS® compatible cable

Linia pilota

- Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG) (Cable size depends on the model ; refer to the D&T)

Terminal	Wire Type	Size	Current	Area
R_1 Pom. 1.8	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_2	ASYA005HCAH	Y1,Y2	0.15A	2.5mm ²
R_3	ASYA005HCAH	Y1,Y2	0.15A	2.5mm ²
R_4	ASYA005HCAH	Y1,Y2	0.15A	2.5mm ²
R_5	ASYA005HCAH	Y1,Y2	0.15A	2.5mm ²
R_6	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_7	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_8	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_9 Pom. 1.6	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_10	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_11	ASYA012HCAH	Y1,Y2	0.27A	2.5mm ²
R_12	ASYA007HCAH	Y1,Y2	0.20A	2.5mm ²
R_13	ASYA004HCAH	Y1,Y2	0.15A	2.5mm ²
R_14	ASYA007HCAH	Y1,Y2	0.20A	2.5mm ²

J. wewnętrzna

Zabezpieczenie/MCA max prąd pracy

Srednica

MCA

Napięcie-Hz

3.04A

230V-50Hz

J. wewnętrzna

MCA max prąd pracy

Srednica

	LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW Leszek Konopka TEL. 600 322 820			NIP: 865-200-74-00 REG: 830426430
OBIEKT: Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Dziecka w Skopaniu				
ADRES: Id działki : 182001_5.0007.567/1 ul. Leśna 2 39-451 Skopanie				
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg				
NAZWA RYS.: SCHEMAT PARTER INSTALACJA OGRZEWANIA POWIETRZNEGO				
specjalność sanitarna bez ograniczeń audytor energetyczny, certyfikator energetyczny				
PROJEKTANT:		mgr inż. Leszek KONOPKA upr. nr PDK/0058/POOS/22	podpis	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Wojciech PRACZYK upr. nr PDK/0068/PWOS/21	podpis	
EDYCJA: A		DATA: 01.10.2025r.	SKALA -	RYS. NR: 6
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !				