

Zamawiający:
Powiat Bielski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46

GM.272.15.2026

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa hali sportowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 6, o magazyn na sprzęt sportowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy **udziela wyjaśnień treści SWZ:**

Pytanie:

W związku z częścią II postępowania GM.272.15.2026 prosimy o podanie wymiarów i łącznej powierzchni trzech świetlików, rodzaju konstrukcji i wypełnienia, w tym potwierdzenie, czy przewidziano poliwęglan, oraz zakresu demontażu, obróbek i montażu. Jeżeli informacje te znajdują się w załącznikach nr 9a, 10a lub 13 do SWZ, prosimy o wskazanie właściwego rysunku lub pozycji przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres dotyczący wymiany trzech świetlików dachowych został określony w dokumentach zamówienia dotyczących części II postępowania, tj. w Załączniku nr 9a, Załączniku nr 10a oraz Załączniku nr 13 do SWZ.

Każdy z trzech świetlików jest świetlikiem łukowym o wymiarach około $3,00 \times 7,80$ m. Powierzchnia jednego świetlika wynosi około $23,40 \text{ m}^2$, natomiast łączna powierzchnia trzech świetlików wynosi około $70,20 \text{ m}^2$. Wysokość podstawy świetlików wynosi około $0,30$ m.

Powyższe dane zostały wskazane w Załączniku nr 10a do SWZ – Przedmiar robót, w części opisowej oraz w poz. 1–5 przedmiaru.

W zakresie konstrukcji i wypełnienia świetlików należy przyjąć rozwiązanie systemowe odpowiadające rozwiązaniu opisanemu w Załączniku nr 9a do SWZ – projekt archiwalny, w szczególności w opisie technicznym, pkt 11.4 „Roboty wykończeniowe zewnętrzne”, oraz rysunku nr 14 „Detal osadzenia i wykończenia świetlików dachowych”.

Nowe świetliki należy wykonać jako łukowe, liniowe, z wypełnieniem z bezbarwnego poliwęglanu, z elementami otwieranymi za pomocą siłowników elektrycznych.

Parametry techniczne nowych świetlików, w tym w zakresie izolacyjności cieplnej, należy dobrać w sposób zapewniający spełnienie wymagań aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz właściwych norm.

Wskazane w dokumentacji archiwalnej nazwy własne i systemowe należy traktować zgodnie z postanowieniami SWZ jako wskazanie typu rozwiązania. Zamawiający dopuszcza

rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych od wymaganych w dokumentach zamówienia.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących 3 świetlików dachowych wraz z zabezpieczeniem otworów dachowych – Załącznik nr 10a do SWZ, poz. 1;
- dostawę i montaż 3 nowych świetlików dachowych otwieranych elektrycznie – poz. 2;
- wykonanie obróbek papowych / uszczelnień przy podstawach świetlików o łącznej powierzchni 54,48 m² oraz niezbędnych obróbek blacharskich – poz. 3 oraz część opisowa Załącznika nr 10a do SWZ;
- sprawdzenie lub odtworzenie instalacji elektrycznego otwierania świetlików – poz. 4;
- zabezpieczenie auli pod świetlikami, wygrodzenie strefy robót oraz wykonanie prac porządkowych i naprawczych związanych z demontażem i montażem – poz. 5 oraz część opisowa Załącznika nr 10a do SWZ.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego została zawarta w Załączniku nr 13 do SWZ, w szczególności na zdjęciach: DACH-01, DACH-02, AULA-01 i AULA-02.

Przed złożeniem oferty zaleca się, ażeby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zweryfikowania warunków lokalnych, wymiarów oraz dostępność miejsc prowadzenia robót. Przyjęte rozwiązanie materiałowe i systemowe powinno być zgodne z dokumentami zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający informuje, że treść odpowiedzi na pytanie Wykonawcy stanowi integralną część SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

WICESTAROSTA

mgr Piotr Bożko