

Sławatycze, dnia 19.08.2026 r.

Znak postępowania: Z.271.8.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sławatycze”**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający: Gmina Sławatycze przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 14.08.2026 r.

1. Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące zapisów w PFU: 2.1.2.2.4. Wymiana wodomierzy Zamawiający w wymaganiach wodomierzy zazaczył brak opaski łączącej liczydło z korpusem wodomierza.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wodomierze z opaską łączącą, która zapewnia blokadę pełnego obrotu liczydła (brak możliwości ręcznego cofania wskazań liczydła) a zarazem daje możliwość powtórnej legalizacji wodomierza po 5 latach eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy z opaską łączącą liczydło z korpusem, pod warunkiem że konstrukcja opaski zapewnia skuteczną blokadę pełnego obrotu liczydła (brak możliwości ręcznego cofania wskaźników), gwarantuje zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją oraz umożliwia ponowną legalizację wodomierza po okresie eksploatacji.

- B. Zmiana powyższa obliuguje Zamawiającego do **przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania,** tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>przed zmianą jest:</u>

Termin składania ofert do dnia: **25.08. 2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ <u>po zmianie jest:</u>

Termin składania ofert do dnia: **27.08.2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **25.08.2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **27.08.2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 23.09.2026 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 25.09.2026 r.**

Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00381024 z dnia 06.08.2026 r.

- C. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)