



GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski

tel. +48 15 811 85 81, +48 15 811 85 85, fax +48 15 811 85 82

www.baranowsandomierski.pl e-mail: urząd@baranowsandomierski.pl

PI-III.271.1.9.2026

Baranów Sandomierski, dn. 17.08.2026 r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizację zadania pn.: „**Budowa i renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w obrębie Wola Baranowska dz. ewid. nr 787**” do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu dot. „ Budowy i renowacji zbiornika wodnego służącego małej retencji w obrębie Wola Baranowska dz. ewid. Nr 787” prosimy o informację czy posiadają Państwo przedmiar, a jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie.
2. Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót lub uszczegółowienie zakresu prac w szczególności: ilości odmulenia, ilości płyt do rozebrania ze skarp, czy uformowane skarpy należy umocnić jeśli tak to czym? Jaki materiał użyć do zmniejszenia zbiornika?
3. Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie warunku udziału określonego w Rozdziale IX ust. 2 pkt 4.

Czy Zamawiający dopuści osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, zamiast wymaganych uprawnień konstrukcyjno-budowlanych?

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i renowację zbiornika wodnego, a wskazane w SWZ kody CPV dotyczą budowy obiektów inżynierii wodnej oraz robót w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.

W ocenie Wykonawcy uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej odpowiadają bezpośrednio charakterowi i zakresowi przedmiotowego zadania.

W odpowiedzi Zamawiający informuje:

Ad.1. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ oraz niniejszych wyjaśnień.

Ad.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ oraz niniejszych wyjaśnień. Jednocześnie Zamawiający informuje:

- 1) odmuleniu podlega cały zbiornik i zgodnie z inwentaryzacją na dzień 21-05-2026, średnia miąższość zamulenia zbiornika wynosi 10cm. Szczegółowy zakres pomiaru przedstawia mapa stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
- 2) zgodnie z dokumentacją projektową istniejące umocnienie z płyt ażurowych, ustawione po krótszym boku wzdłuż całego obwodu zbiornika, należy zdemontować.
- 3) zgodnie z dokumentacją projektową, przewiduje się korektę skarp zbiornika w stosunku 1:2, 1:3 i 1:5 bez dodatkowego umocnienia.
- 4) zamawiający dopuszcza wykorzystanie pozyskanego urobku z dna zbiornika do korekty projektowanych parametrów stawu, po wcześniejszej ocenie i akceptacji jej przydatności jako budulca nasypów przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Ad.3. Zamawiający informuje iż podtrzymuje warunki udziału w postępowaniu zgodnie z rozdziałem IX ust. 2 pkt. 4 SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia treść rozdziału XIX ust. 2 SWZ na:

W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

L.p.	Kryteria oceny	Waga kryterium
1	Cena	0,6
2	Gwarancja	0,4

Aktualizacja SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający informuje, że **termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 21.08.2026 r. godz. 10.00.** Aktualizacja SWZ stanowi załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępcą Burmistrza

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branzowych

Wykonał dnia 20.02.2026r.:

[illegible][illegible]

X PKT od 1:10 - PUNKTY
POMIARU GŁĘBOKOŚCI NODY
I ZAMULENIA DNA tj!

PKT	GUĖBOKOŠO KODY	GUĖBOKOŠO MŪŲ
1	93 cm	10 cm
2	100 cm	15 cm
3	117 cm	7 cm
4	98 cm	10 cm
5	46 cm	5 cm
6	114 cm	38 cm
7	100 cm	10 cm
8	87 cm	5 cm
9	92 cm	7 cm
10	90 cm	6 cm

$\sim R_p \pm 0,00$
 $- R_{ZW} - 1,50$

BILANS TERENU		
powierzchnia terenu inwestycji (zgod. z. nr 787 w Wód Barnomińskiej)	10095,00m²	100,00%
powierzchnia biologicznie czynna w tym:	17116,00m²	86,03%
trawa	6400,00m²	
cięż	6907,00m²	
piasek	801,00m²	
powierzchnia utwardzona w tym:	2780,00m²	13,07%
kuska betonowa/schody terasowa	1465,00m²	
zbit	1315,00m²	

LEGENDA:	
A	KLIE W RZĘDZAR, BŁAZNAJE TEREN PNIESTYCH, CZESZCZYWAH I R. BUND.
	NE, POLA BARANOWSKA, GĄBIAKOWSKI, JAKOBYMERSKI
	OROWIE BŁAZNAJE, BŁAZNAJE OROWIE
	OROWIE STAWIUP, ZAWIAJE PARAMETRÓW
	SKOŚ 12 115 DROGI STAWIUP
	PROJEKTOWANY PODZIEMNY LUSTRA WYCH. 20 20 20 M WYMIARUJ
	ZIELNY, TRAWNY
	PIASEK, RZĘDZAR
	PIASEK, PROJEKTOWANY, GŁOŚNY
	UTWARDZENIE TERENU, KOSTKA BETONOWA, 1,00 M, MOD. TERENOWE
	UTWARDZENIE TERENU, ZWIĘZ
	DROGI DROGI, DROGI, DROGI
	RZĘDZAR, PROJEKTOWANY
	PROJEKTOWANY, ZWIĘZ, 1,00 M, MOD. TERENOWE

NAZWA CIĘGŁOŚCI BUDOWY I ELO	ZMIANA PARAMETRÓW STANU		
AKRES	POLA BARIKADOWA, GŁ. BARIKADY SĄCZKOWEJ		
CECHY	CECHY: DŁUGA 11 KM, W. 78P, UDR. 10% POLA BARIKADOWA		
INWESTOR	GARA BARIKADY SĄCZKOWEJ UL. OKRAJEWIEC 1 30-40 BARIKADY SĄCZKOWEJ		
FUNKCJA	TYTUŁ I REKONSTRUKCJA MIEJSC PRZEMIAN	POZIOM	
PROJEKTANT	PROJEKT: PRZEM. I. DOKŁ. 10-08		
TYTUŁ I REKONSTRUKCJA	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SI. ALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NUMER RYSUNKU
DATA	LUL. 2005		1:50