

Rawa Mazowiecka, dnia 13.08.2026r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

Numer referencyjny: RIR-IRO.271.7.2026

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. *„budowa boiska sportowego typu "ORLIK" wraz z obiektami małej architektury, piłkochwyłów, oświetlenia oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie”*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, powiat rawski, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający dokona zmiany parametru przepuszczalności wody dla kompletnego systemu z wymaganych min. 60 l/min/m² na min. 1 723 mm/h?

Wymaganie przepuszczalności kompletnego systemu na poziomie 60 l/min/m², co odpowiada 3 600 mm/h, jest wartością wielokrotnie wyższą od wymagań określonych w normie PN-EN 15330-1 oraz wytycznych FIFA, które przewidują minimalną przepuszczalność na poziomie 180 mm/h. Parametr 1 723 mm/h ponad dziewięciokrotnie przewyższa wymagania normowe i zapewnia sprawne odprowadzanie wody nawet podczas bardzo intensywnych opadów atmosferycznych. W praktyce nie istnieje uzasadnienie techniczne dla wymagania przepuszczalności na poziomie 3 600 mm/h, ponieważ wartości opadów występujących w Polsce są wielokrotnie niższe.

Wskazujemy również, że przepuszczalność kompletnego systemu wyrażona w l/min/m² nie stanowi powszechnie stosowanego wymogu w specyfikacjach boisk z trawy syntetycznej. Kluczowe znaczenie ma spełnienie wymagań normowych i zapewnienie prawidłowego użytkowania nawierzchni, co oferowany system w pełni gwarantuje. Dopuszczenie przepuszczalności na poziomie min. 1 723 mm/h nie wpłynie na jakość ani funkcjonalność boiska, natomiast umożliwi udział większej liczbie wykonawców i zwiększy konkurencyjność postępowania, co leży w interesie Zamawiającego.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymóg parametru przepuszczalności wody dla kompletnego systemu z wartości minimum 60 l/min/m² (co odpowiada 3600 mm/h) na minimum 1600 mm/h.

Uzasadnienie: W ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – Edycja 2026 finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wytyczne techniczne dla boisk ze sztuczną trawą (w tym obiektów typu Orlik) odsyłają bezpośrednio do standardów FIFA Quality Programme for Football Turf oraz normy PN-EN 15330-1. Zgodnie z tymi kryteriami wymagana przepuszczalność wody dla kompletnego systemu nawierzchni w badaniach laboratoryjnych (Laboratory Test) wynosi minimum 180 mm/h. Przyjęta wartość pozostaje wymaganiem wyższym od minimalnego poziomu przepuszczalności określonego dla nawierzchni z trawy syntetycznej w normie PN-EN 15330-1 oraz wymagania wskazywanego dla nawierzchni spełniających standard FIFA, przy jednoczesnym ograniczeniu pierwotnego wymagania Zamawiającego.

Wartość 1600 mm/h została przyjęta przez Zamawiającego jako wymaganie dotyczące kompletnego systemu nawierzchni, z uwzględnieniem specyfiki planowanego sposobu użytkowania obiektu oraz potrzeby zapewnienia sprawnego odprowadzania wody z nawierzchni. Zamawiający uznaje, że przyjęcie tego parametru zapewnia odpowiedni poziom funkcjonalności nawierzchni, a jednocześnie zwiększa konkurencyjność postępowania w stosunku do pierwotnego wymagania.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)