

Rawa Mazowiecka, dnia 14.08.2026r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

Numer referencyjny: RIR-IRO.271.7.2026

– do wszystkich Wykonawców –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. **„budowa boiska sportowego typu „ORLIK” wraz z obiektami małej architektury, piłkochwyłów, oświetlenia oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kurzeszynie”**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie, powiat rawski, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1:

Zamawiający w postępowaniu określił wymóg posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (określanego również jako FIFA Preferred Provider). Pragniemy wskazać, że w ramach programu FIFA funkcjonują dwa rodzaje statusów producentów: FIFA Licensed Producer oraz FIFA Preferred Producer, które są publicznie wyszczególnione na stronie FIFA w zakładce FIFA Quality Programme. Z technicznego punktu widzenia oba statusy są równoważne, potwierdzają uczestnictwo producenta w programie FIFA Quality oraz umożliwiają certyfikowanie obiektów zgodnie z jego wymaganiami. Procedury badawcze oraz wymagania jakościowe dla nawierzchni pozostają w obu przypadkach identyczne. Różnica pomiędzy wskazanymi statusami ma charakter marketingowy i nie przekłada się na właściwości użytkowe ani jakość oferowanego produktu.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie rozwiązań producentów posiadających status FIFA Licensed Producer, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów jakościowych

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił zapis zawarty w załączniku nr 10 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – projekt architektoniczno – budowlany – opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, pkt 1.6 poprzez usunięcie zapisu mówiącego o wymagalności certyfikatu FIFA Quality PRO oraz FIFA Preferred Producer, a pozostawił wymóg przedłożenia badań laboratoryjnych potwierdzających zgodność z FIFA Quality Programme for Football Turf lub z odpowiednim aktualnym dokumentem odniesienia czyli normą PN-EN 15330-1, oraz wymóg posiadania raportu z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trawę wykonaną wyłącznie z włókien monofilowych, o lepszych parametrach?

Oferowana przez nas trawa posiada:

- 151 200 włókien/m² przy wymaganych min. 100 000,
- 12 600 pęczków/m² przy wymaganych min. 9 000,
- włókno monofilowe o grubości 400 µm przy wymaganych min. 300 µm,
- siłę wyrywania pęczka po starzeniu 70 N przy wymaganych min. 40 N,
- siłę łączenia klejonego po starzeniu 185 N przy wymaganych min. 15 N.

Pragniemy zwrócić uwagę, że trawy monofilowe są znacznie częściej stosowane na boiskach profesjonalnych niż trawy typu mix monofil + fibryl. Jakość i bezpieczeństwo oferowanej nawierzchni potwierdzają m.in. certyfikat FIFA Quality PRO oraz badania w zakresie trudnopalności Bfl-s1, migracji pierwiastków zgodnie z EN 71-3, zgodności z wymaganiami REACH oraz DIN 18035-7.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie trawy 100% monofilowej o poniższych parametrach.

Trawa syntetyczna musi posiadać następujące minimalne parametry:

1. Typ włókna: Fibrylowana 100% PE
2. Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm
3. Grubość włókna (monofil): min. 400 mikronów
4. Dtex: min. 13 200
5. Gęstość włókien: min. 151 200włókien/m²
6. Ilość pęczków/m²: min. 12 600 pęczków/m²
7. Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. 70 N
8. Waga włókna: min. 1 600 gr/m²
9. Całkowita waga nawierzchni: min 2 870 gr/m²
10. Przepuszczalność wody przez kompletny system: 2 000 mm/h
11. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 185 N/100mm
12. Wypełnienie nawierzchni: granulaty gumowy EPDM
13. Podkład sztucznej trawy: Latex
14. Metoda produkcji: trawa tuftowana
15. Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 12 mm (mata z otworami drenażowymi, dzięki czemu jest bardzo dobra przepuszczalność systemu).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2024) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com).
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowanego przez FIFA dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulaty EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;
3. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).
4. Atest PZH na oferowaną sztuczną trawę.
5. Atest PZH na wypełnienie EPDM.
6. Karta techniczna zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

8. Badanie reakcji na ogień wg wymagań PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudnozapalność dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu nawierzchni (podkład amortyzujący+ sztuczna trawa + wypełnienie).
9. Dokument wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający że oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu).
10. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Część 3: Migracja określonych pierwiastków
11. Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze
12. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania trawę wykonaną wyłącznie z włókien monofilowych, o minimalnych parametrach:

1. Wysokość włókna: min. 45 mm
2. Grubość włókna (monofil): min. 400 mikronów
3. Dtex: min. 13 200
4. Gęstość włókien: min. 151 200włókien/m²
5. Ilość pęczków/m²: min. 12 600 pęczków/m²
6. Odporność na wrywanie pęczków po starzeniu: min. 70 N
7. Waga włókna: min. 1 600 gr/m²
8. Całkowita waga nawierzchni: min 2 870 gr/m²
9. Przepuszczalność wody przez kompletny system: 2 000 mm/h
10. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 185 N/100mm
11. Wypełnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM
12. Podkład sztucznej trawy: Latex
13. Metoda produkcji: trawa tuftowana
14. Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 12 mm.

Należy przestrzegać zasady stosowania wszystkich składowych systemu, który musi być przebadany na zgodność z odpowiednim aktualnym dokumentem odniesienia czyli normą PN-EN 15330-1 lub FIFA Quality Programme for Football Turf i posiadać raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)