



Luboń, 17.08.2026 r.

OC.271.1.2026

WYJAŚNIENIA nr 1 do SWZ – zestaw 1 i 2

Dot.: zamówienia publicznego: „Zakup 4 szt. agregatów wraz z ich przyłączeniem do budynków oraz zakup 1 szt. agregatu przenośnego”.

Program Ochrony Cywilnej i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026.

numer ogłoszenia: **2026/BZP 00381629 z dnia 2026-08-06**

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-4d90f129-1cb0-41b6-a2be-d0384dedddf9**.

Wykonawca zwrócił się z następującym wnioskiem do Zamawiającego:

Zestaw nr 1

Zwracam się z prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający złożenie konkurencyjnej oferty. Aktualny opis preferuje dopuszczenie jednej marki FOGO co stanowi naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych zgodnie z treścią wyroku Krajowej Izby Odwoławczej podaną poniżej:

"Zgodnie z art. 16 pkt 1 oraz art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Tymczasem przedstawione w dokumentacji postępowania warunki/opis przedmiotu zamówienia wskazują jednoznacznie na produkty/usługi jednego konkretnego dostawcy, co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz ogranicza dostęp innych podmiotów do udziału w postępowaniu.

Takie sformułowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do niedozwolonego uprzywilejowania jednego wykonawcy, a tym samym stanowi naruszenie art. 99 ust. 4 PZP, zgodnie z którym opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji, ani wskazywać na określonego producenta, źródło, znak towarowy, patent lub



pochodzenie - chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i dopuszcza się rozwiązania równoważne."

Proszę o zmianę punktów opisu przedmiotu zamówienia z załącznika nr 1 – parametrów technicznych oraz udostępnienie dodatkowych dokumentów i rysunków. Zaproponowane zmiany nie spowodują wykluczenie innego dostawcy a jedynie pozwolą przedstawić naszą propozycję.

Pytania dla wszystkich stacjonarnych agregatów o mocy: 20,0, 40,0, 80,0, 125,0 kW

1. W opisie wskazują Państwo kolor RAL 7024 (szary) stosowany przez producenta firmę FOGO, proszę o dopuszczenie agregatów malowanych fabrycznie w innym kolorze - zmiana nie będzie wykluczać innych dostawców a jedynie pozwoli przedstawić ofertę.
2. Oczekiwany czas pracy agregatów został określony na dwa dni, konsumpcja paliwa zależy od obciążenia mocy agregatów, standardowe fabryczne zabezpieczenie ciągłości pracy agregatu przy 70% obciążeniu wynosi min 25 godzin proszę o zmianę parametru do takich wartości – zmiana nie spowoduje ograniczenie dla innych dostawców.
3. Proszę o zmianę opisu wymagania dotyczący dwóch wlewów paliwa. Tak sformułowany parametr promuje wspomnianą markę dlatego proszę o dopuszczenie agregatów z jednym wlewem paliwa – rozszerzenie wymagania nie wykluczy innych Wykonawców.
4. Proszę o dopuszczenie agregatów z silnikami, które ze względu na wysoką jakość nie wymagają instalacji elektrycznej regulacji obrotów – zmiana nie spowoduje ograniczenie dla innych wykonawców
5. Proszę o udostępnienie rysunków z lokalizacją montażu. Do dokładnej wyceny potrzebne są odległości pomiędzy miejscem posadowienia agregatu a rozdzielnią.
6. Proszę o uściślenie okresu gwarancji. W opisie agregatów wskazany jest okres min 36 miesięcy a w SWZ w punkcie kryterium punktowe wyboru oferty najwyższej oceniane jest 24 miesiące. Ze względu na potrzebne dodatkowe dokumenty dla każdej lokalizacji wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert o dodatkowe min 7 dni

Odpowiedzi:

Zestaw 1

Ad. 1. Zleceniodawca nie ogranicza i nie wyklucza żadnego koloru agregatu. Zleceniodawca wyjaśnienia, że słowo „preferowany” w opisie oznacza dopuszczenie różnych kolorów.

Ad. 2. Zleceniodawca podtrzymuje min. *czas pracy agregatów na dwa dni*.



Ad. 3. Zleceniodawca nie ogranicza i nie wyklucza 1 lub 2 wlewów paliwa. Zleceniodawca wyjaśnienia, że słowo „preferowany” w opisie oznacza dopuszczenie różnych ilości wlewów.

Ad. 4. Zleceniodawca pozostawia po stronie Wykonawcy parametry techniczne silników przedmiotowych agregatów.

Ad. 5. Określenie długości tras kablowych dla poszczególnych lokalizacji z określeniem mocy agregatów w poszczególnych lokalizacjach:

- ul. Źródłana 1 Luboń – moc 16 kW – długość kabla ok. 20 – 25 m,
- ul. J. III Sobieskiego 97 – moc 32 kW – długość kabla ok. 5 m,
- ul. Żabikowska 40 – moc 64 kW – długość kabla ok. 5 m,
- ul. J. H. Dąbrowskiego 2A – moc 80 kW – długość kabla ok. 35 – 40 m.

W załączeniu – plik, w którym są rozrysowane rzuty lokalizacji obiektów i usytuowanie agregatów.

Ad. 6. *Nie wymaga uściślenia. W opisie agregatów mowa o gwarancji na urządzenia. W kryterium oceny ofert mowa o gwarancji na roboty i instalację.*

Zestaw nr 2

W związku z przygotowywaniem oferty w ww. postępowaniu zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu prac budowlano-montażowych opisanych w Załączniku nr 1 do SWZ dla pozycji 1–4 (agregaty stacjonarne z przyłączeniem do budynków). Opis obejmuje m.in. „wykonanie tras kablowych – prace ziemne wraz z odtworzeniem infrastruktury” oraz „wykonanie podstaw agregatów: bloki betonowe, podbudowa i prace ziemne”, jednak nie zawiera parametrów niezbędnych do rzetelnej wyceny. W związku z powyższym prosimy o wskazanie:

1. Szacunkowej długości tras kablowych (odcinka od agregatu do rozdzielni/układu SZR w budynku) dla każdej z czterech lokalizacji: ul. Źródłana 1, ul. Jana III Sobieskiego 97, ul. Żabikowska 40 oraz ul. J.H. Dąbrowskiego 2A.
2. Rodzaju nawierzchni podlegającej odtworzeniu po pracach ziemnych (np. trawnik, kostka brukowa, asfalt, chodnik) w miejscach prowadzenia tras kablowych przy każdym z ww. budynków.
3. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną, mapą sytuacyjną lub projektem, który pozwoliłby wykonawcom na dokładniejsze oszacowanie zakresu prac ziemnych i kablowych – a jeśli tak, prosimy o jej udostępnienie.
4. Wymaganych parametrów fundamentu (podstawy betonowej) pod agregaty, w szczególności orientacyjnych wymiarów i klasy betonu, lub czy Zamawiający pozostawia dobór tych parametrów wykonawcy zgodnie z wymaganiami producenta agregatu.
5. Czy przewidziana jest możliwość dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, mimo że SWZ w pkt XXVI wskazuje na brak takiego obowiązku – z uwagi na to, że dokładna ocena warunków terenowych ma istotne znaczenie dla prawidłowej wyceny prac ziemnych i kablowych.

Uprzejmie prosimy o możliwie szybką odpowiedź, mając na uwadze zbliżający się termin składania ofert.



Odpowiedzi:

Zestaw 2

Ad. 1.

- ul. Źródłana 1 Luboń – moc 16 kW – długość kabla ok. 20 – 25 m,
- ul. J. III Sobieskiego 97 – moc 32 kW – długość kabla ok. 5 m,
- ul. Żabikowska 40 – moc 64 kW – długość kabla ok. 5 m,
- ul. J. H. Dąbrowskiego 2A – moc 80 kW – długość kabla ok. 35 – 40 m.

Ad. 2.

- ul. Źródłana 1 Luboń – moc 16 kW – kostka,
- ul. J. III Sobieskiego 97 – moc 32 kW – trawnik,
- ul. Żabikowska 40 – moc 64 kW – trawnik,
- ul. J. H. Dąbrowskiego 2A – moc 80 kW – trawnik.

Ad.3.

Zamawiający nie posiada przedmiotowej dokumentacji.

Ad.4.

Zamawiający pozostawia dobór tych parametrów wykonawcy zgodnie z wymaganiami producenta agregatu.

Ad. 5.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

BURMISTRZ MIASTA

Małgorzata Machalska

.....
(Zamawiający)