



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

NIP 539-000-26-98

REGON 030094147

BS Parczew19804200060000018520000010

e-mail: biuro@zukparczew.pl

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód VI Wydz. Gospodarczy KRS 0000199190, Kapitał zakładowy: 8.093.700,00 zł

WK/ 41/WK /2023

21-200 Parczew
ul. Piwonia 73

tel./fax 083-355-12-68

www.zukparczew.pl

Parczew dn. 05.10.2023 r.

Inwestor: **Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.**
21-200 Parczew, ul. Piwonia 73

Warunki projektowe.

Dla obiektu: **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wodociągowej w Parczewie z niezbędną infrastrukturą techniczną i zbiornikiem retencyjnym.**
21-200 Parczew, ul. Wodociągowa 41, dz. Nr ewid. 41.

Określamy następujące dane w odniesieniu do istniejących i / lub projektowanych przewodów

- **Przebudować instalacje wodociągowe i kanalizacyjne dla Stacji Uzdatniania Wody w Parczewie i rozbudować zbiornik retencyjny wody uzdatnionej przy ul. Wodociągowej na działce ewidencyjnej Nr 41 w Parczewie.**
- 1. Przebudować instalacje wodociągowe wody surowej i wody uzdatnionej na terenie SUW Parczew / aeratory, odżelaziacze, dmuchawy, sprężarki, zestaw pompowy, stacje dozowania, lampa UV, pompa ciepła / dobrać i zaprojektować średnice rur dla technologii uzdatniania wody.
- 2. Uzbrojenie instalacji wodociągowych w zasuwę kielichowe z miękkim uszczelnieniem klina.
- 3. Zbiornik wody uzdatnionej dobrać i posadowić / w miejscu obecnie istniejących 4 szt. zbiorników stalowych / do zapotrzebowania technologicznego / betonowy dzielony /.

Na powyższe należy opracować projekt i uzgodnić/zarejestrować go w ZUK Sp. z o.o. w Parczewie.

Wystawił:

KIEROWNIK
Działu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Krzysztof Kopik