

Parczew, dnia 02.11.2023r.

ONS-NZ.9027.1.02.2023

Zakład Usług Komunalnych Sp.

z o.o.

Ul. Piwonia 73

21-200 Parczew

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2023r., znak: b.z. (z datą wpływu do PPIS w Parczewie 26.10.2023r.), złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew oraz po zapoznaniu się z projektem „Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody” zlokalizowanej przy ul. Wodociągowej w Parczewie na dz. nr ewid. 41,

Autorzy projektu: mgr inż. arch. Agnieszka Janista-Patynowska, inż. Zygmunt Jarosz, mgr inż. Zbigniew Izdebski, mgr inż. Łukasz Kiełbus, mgr inż. Paweł Daniluk;

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Piwonia 73, 21-200 Parczew.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie

uzgadnia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt „Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody” zlokalizowanej przy ul. Wodociągowej w Parczewie na dz. nr ewid. 41, – bez zastrzeżeń.

Niezależnie od powyższego informuję, że zastosowanie materiału lub wyrobu do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2021r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.), która to ocena higieniczna winna być uzyskana na wniosek Inwestora niezależnie od przedmiotowego uzgodnienia. W tym przypadku właściwym inspektorem sanitarnym do wydania oceny higienicznej dla materiału lub wyrobu stosowanego w procesie uzdatniania wody jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie.

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy zbiornika retencyjnego wody o pojemności 500m³ z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla stacji uzdatniania wody w Parczewie przy ul. Wodociągowej na dz. nr 41. Na terenie czynnej stacji uzdatniania wody Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie projektuje się demontaż czterech stalowych walczkowych zbiorników retencyjnych wody, każdy o poj. 50m³ i wykonanie w ich miejsce retencyjnego zbiornika żelbetowego wody o pojemności 500m³. Dodatkowo planuje się wymianę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do zbiornika i stacji uzdatniania wody, wymianę instalacji uzdatniania wody na linię bardziej efektywną. Zbiornik żelbetowy o pojemności użytkowej 500m³, średnicy w świetle 14,0m oraz wysokości w świetle 3,8m. Posadowienie zbiornika na działce w odległości ok. 11,3m od wschodniej granicy działki, 9,4m od strony północnej działki oraz od

istniejącego zbiornika 215m³ o 1,0m. W ramach nowego zagospodarowania planuje się wykonać schody żelbetowe oraz chodnik na dojściu do wyłazów z komór zbiornika, pozostałe bez zmian.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie przedmiotowy projekt spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne.


W oparciu o powyższe wydano opinię jak w sentencji.

Uzasadnienie prawne:

1. Art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.)

Załącz.: 6 egz. projektu zagospodarowania rozbudowy stacji uzdatniania wody

Niniejsza opinia jest ważna łącznie z planszą rysunkową uzgadnianej dokumentacji, na której znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie dokumentacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Parczewie.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kaśmiercz

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja HK w/m