

Biłga Podpis A 24.10.2023r.
Zgodność projektu z wymaganiami
wzrostu przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Ustalenie na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem wymagań
hygienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniem
dnia 14.03.1985r. / bez zastrzeżeń
Opinia z dnia 14.10.2023r., znak: CN-MG.9011.1.02.20
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie
Parczew, dn. 14.10.2023r., podpis:
mgr Ewa Kukier

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie
mgr Ewa Kukier

powierzchnia nasypu góra 229,3 m²
powierzchnia zbiornika 167,3 m²
powierzchnia nasypu do 592,4 m²
powierzchnia nasypu skarpy 425,7 m²

inwestor
ECOPROJAN Monika Jaroń Hadami 21-500 Biła Podlaska ul. Łomaska 9

numer	rys.	data
1	1:100	
projektant/opracujący	data	data
mgr inż. Jędrzej Jędrzej	10.2023	10.2023
mgr inż. Zdzisław Bielecki	10.2023	10.2023
mgr inż. Monika Jaroń Hadami	10.2023	10.2023
mgr inż. Łukasz Kiebus	10.2023	10.2023
mgr inż. Zdzisław Bielecki	10.2023	10.2023
mgr inż. Paweł Dąbala	10.2023	10.2023
mgr inż. Aleksander Kuznierek	10.2023	10.2023

- uwaga
1. demontaż zbiorników i montaż układów projektowanych prowadzony przy utrzymaniu ruchu stacji
 2. W wykonywanych komorach zbiornika otwory wykonane przez wiercenie, 3. przejścia górne i stropowe rur z uszczelnieniem dławicowym, przejście rur dolne s 3. sawne Ø300mm uszczelnienie laticuchowe , 4. odprowadzenie wody z przelewów i spustu do kanalizacji ściekowej 5. przełączenie układów wykonywać po zakończeniu prac montażowych stacji uzdatniania i odbiorzem 9. urociągi odłączane pozostawić w gruncie i je zamulić wodą z płaskiem
- OZNACZENIA:
wodociąg stacji uzdatniania
kanalizacja technologiczna
kolejnice rurociągów

