

Tarnogród, dnia 19 sierpnia 2026 r.

Gmina Tarnogród
ul. Kościuszki 5
23-420 Tarnogród
NIP 9181985983
REGON 950369161

Numer referencyjny: **RI.271.8.2026**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa bazy logistycznej obrony cywilnej w Tarnogrodzie na działce nr 844/1”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) – dalej ustawa Pzp, **Zamawiający** – Gmina Tarnogród ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród **przekazuje treść wniosku dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (dalej SWZ), wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Wniosek z dnia 18 sierpnia 2026 r.

1. Proszę o podanie kolorystyki dla pokrycia dachu oraz ścian budynku.
Wyjaśnienie:
Pokrycie dachu – kolor grafitowy
Ściany budynku – kolor szary
Konkretny odcień z palety RAL dla w/w kolorów zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia.
2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie bramy oraz doprecyzowanie jej parametrów:
 - a) Część rysunkowa wskazuje na przetłoczenia bramy, natomiast część opisowa je wyklucza. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, czy należy przyjąć bramę bez przetłoczeń.
Wyjaśnienie:
Należy przyjąć bramy z przetłoczeniami. Kolor czerwony od zewnątrz.
 - b) Proszę o doprecyzowanie wymagań dotyczących napędu i sposobu otwierania bramy opisanego jako inka pochwyty napędu 3w1
Wyjaśnienie:
Główne otwieranie bramy poprzez napęd elektryczny, dodatkowo otwieranie ręczne poprzez łańcuch.

3. Proszę o potwierdzenie, że dla drzwi oznaczonych w dokumentacji jako DZ1 nie jest wymagana klasa odporności ogniowej.

Wyjaśnienie:

Dla drzwi oznaczonych jako DZ1 nie jest wymagana odporność ogniowa.

4. Proszę o doprecyzowanie parametrów technicznych dla płyt warstwowych PWD – PIR gr. 60 mm oraz PWS – PIR gr. 100mm.

Wyjaśnienie:

Płyty ściennie w osi A/1-3 oraz połowa ściany w osi 3 gwarantujące trudnopalność - odporność płyt EI 60. Jeżeli płyty wg wybranego producenta płyty nie da wymaganego EI 60, należy wybrać płytę o większej grubości. Płyty gatunek I.

Ściany: Profilowanie okładziny zewnętrznej: liniowe, profilowanie okładziny wewnętrznej: liniowe, pokrycie: poliester mat, współczynnik Ud [W/m^2K]: min. 0,22, reakcja na ogień: B-s1, d0, certyfikaty, aprobaty, atesty: atest higieniczny, certyfikat stałości własności użytkowych, klasyfikacja odporności ogniowej.

Dach: Profilowanie okładziny zewnętrznej: pogłębione liniowanie, pokrycie: poliester mat, współczynnik Ud [W/m^2K]: min. 0,40, reakcja na ogień: B-s1, d0, certyfikaty, aprobaty, atesty: atest Higieniczny, certyfikat stałości własności użytkowych, klasyfikacja odporności ogniowej. Płyty gatunek I.

- B. Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia będą wiążące przy składaniu ofert.**

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)