

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2026-2027 (wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) oleju grzewczego typu EKOTERM PLUS w szacunkowej ilości **60.000 litrów** spełniającego wymagania określone:
 - a) Polską Normą PN-C-96024:2020-12, gatunek L1 lub równoważną;
 - b) Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
2. Minimalne wymagane parametry oferowanego oleju:

● Wartość opałowa	- minimalnie 42,6 MJ/kg
● Gęstość mierzona w temperaturze 15 stopni C	- maksymalnie 860 kg/m ³
● Zawartość wody	- maksymalnie 200mg/kg
● Zawartość siarki	- maksymalnie 0,1%
● Zawartość zanieczyszczeń stałych	- maksymalnie 24mg/kg
● Temperatura zapłonu	- minimalnie 56st.C
● Barwa	- czerwona
3. Dostawy (transportem i rozładunkiem Wykonawcy) sukcesywnie po ok. 7 000 - 10 000 litrów do Instytutu Astronomii UMK w Piwnicach k/Torunia w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji. Zamawiający przewiduje dostawy w dniach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00.
4. Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany jest do przekazywania zamawiającemu do każdej partii dostarczonego oleju orzeczenia laboratoryjnego z badania próbki dostarczonego oleju (świadcstwo jakości – atest), z którego wynikać będzie, że dostarczony olej spełnia wymagania normy PN-C-96024:2012 oraz Rozporządzenia.
5. Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przestrzegania zasad związanych z systemem monitorowania transportu dostarczanego oleju zgodnie Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218)