

KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

1. Nazwa/tytuł projektu (opracowania):

„Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,44 kWp z magazynem energii o pojemności 62,1 kWh oraz systemem zarządzania przepływem energii dla obiektu gminy Przerośl”.

2. Inwestor: Gmina Przerośl

3. Lokalizacja inwestycji:

obiekt: Stacja Uzdatniania Wody w Przerośli
Przerośl dz. nr 909, 910/2, 16-427 Przerośl

4. Zakres opracowania (branże):

Roboty budowlane oraz instalacyjne, w tym instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii.

5. Projektant / autor opracowania:

Adam Łapszo

Data opracowania: 30.04.2026 r.

Adam Łapszo
upr nr E/379/618/22
upr nr D/379/619/22
FGA2-O/27/01008/22

6. Przedmiot uzgodnienia ppoż.:

Uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla projektu pn. „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,44 kWp z magazynem energii o pojemności 62,1 kWh oraz systemem zarządzania przepływem energii w budynku.”, realizowanego w lokalizacji Przerośl, dz. nr 909, 910/2, 16-427 Przerośl, obejmującego budowę gruntowej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, inwerterami, systemem zarządzania przepływem energii, okablowaniem DC i AC, konstrukcją wsporczą, zabezpieczeniami elektroenergetycznymi, instalacją uziemiającą, ochroną przeciwprzepięciową, systemem monitorowania oraz rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczną eksploatację i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.

7. Uzgodnienie / wynik oceny:

☒ UZGODNIONO BEZ UWAG

☐ UZGODNIONO Z UWAGAMI (pkt 9)

☐ NIE UZGODNIONO

8. Dane rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Mgr inż. Edward Stachurski

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Pożarowych, upr. nr 71/93

ul. Warmińska 34 D, 15-553 Białystok

tel. 602 713 817

e-mail: edward.stach@wp.pl

Miejscowość: Białystok ; Data: 08.05.2026r.

9. Uwagi / zalecenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Edward Stachurski Nr upr. 71/93