



1. Na rysunkach profili wykazano wyłocznie kolizje z infrastrukturą której lokalizację stwierdzono na podstawie mapy do celów projektowych. Ustalenie i lokalizacja kolizji spoczywa na wykonawcy robót budowlanych w porozumieniu z Inwestorem i projektantem.
2. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częściami opisową projektu.
3. Poszczególne elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem i projektantem oraz za jego zgodą.
4. Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich opisów technicznych i rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej.
5. W miejscu inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zaleca się ręcznie wykonywać prace ziemne. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm. Zabezpieczenie wykopów zgodnie z regułami BHP. Lokalizację uzbrojenia podziemnego podano na podstawie danych archiwalnych. Rzeczywista lokalizacja uzbrojenia może być różna. Rzedne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu są orientacyjne, typowe dla rodzaju przedmiotowego uzbrojenia.
6. Układanie kanałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
7. Podsypka i zasyp zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wytycznymi producenta.



WT-PLAN

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO STACJA UZDATNIANIA WODY oś. Mazurskie 1A; 11-700 Mragowo Dz. Nr 42/11; 42/12; 47/1; 58/93	TYTUŁ RYSUNKU UJĘCIE WODY "SOŁTYSKO" SIEĆ RUROCIAGÓW TECHNOLOGICZNYCH Profil sieci 31-K2
---	---

GŁÓWNY PROJEKTANT Tomasz WŁODARCZYK		Upr. Nr MAZ/0218/P00S/07	DATA 1 2024	PODPIS
PROJEKOWAL - TECHNOLOGICZNO-SANITARNA Tomasz WŁODARCZYK		Upr. Nr MAZ/0218/P00S/07	DATA 1 2024	PODPIS
SPRAWDZAL - TECHNOLOGICZNO-SANITARNA Andrzej DROŹDŹ		Upr. Nr St-197/89	DATA 1 2024	PODPIS
FAZA PB	ARKUSZ A-3	WERSJA 1A	UMOWA Nr: 18/2023	NR ZESPÓŁU
BRANŻA T-S:	SKALA 1:100/500	ZASTĘPUE WERSJE ZAST WER	DATA 1 2024	NR RYSUNKU W311/ PAB.4-05