





Woda
do/z węzła 22



A-A (1:25)



UMIĄG: 1. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyśnżone z Zamawiającym i projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych. 2. Poszczególne elementy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porównaniu z Zamawiającym, a także z projektem i zu jego zgodą. Każdy składnik projektowany należy rozpoznać i rozpoznać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zosad sztuki budowlanej. 3. Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zrdzeniem. 4. Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe. 5. Do połączeń kolnerowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym. 6. Na złączach i rozpożęgniach sieci wykonać bloki oporowe wg BN-81/9192-05. 7. Podspijkę węzła wykonać z suchego betonu B15-20. Armaturę posadzić na oporowych płytach betonowych 50x50x7cm. 8. Hydranty, no wysokość ok 0,5m od podłożu, obspyć otoczkaem 16-32mm. 9. Zabezpieczenie wykopu, praca w nim oraz w jego obrębie ściśle wg norm i przepisów BHP			
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w MRĄGOWIE os. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo T.: +4889 742 6111; F.: +4889 741 8621 www.zwik.mragowo.pl			
JEDYNSTWA PROJEKTOWANIA WT-PLAN Tomasz Włodarczyk ul. Jodłowa 2; 05-555 Torcżyn T.: +48 609 445 266; włodarczyk@wtpin.pl			
PRZEBUDOWA RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH NA UJĘCIU WODY PODZIEMNEJ "SOŁ TYSKO" W MRĄGOWIE			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO STACJA UZDATNIANIA WODY os. Mazurskie 1A; 11-700 Mrągowo Dł. Nr 42/11; 42/12; 47/1; 98/93		TYTUŁ RYSUNKU UJĘCIE WODY "SOŁ TYSKO" SCHEMAT WĘZŁA Nr 31 Rzut z góry; Włódek; Przekrój A-A;	
GLÓWNY PROJEKTANT	Utw. Nr	DATA	PROPS
Tomasz WŁODARCZYK	MAZ/0218/P005/07	1 2024	
PROJEKTOWAL - TECHNOLOGICZNO-SANITARYJNA	Utw. Nr	DATA	PROPS
Tomasz WŁODARCZYK	MAZ/0218/P005/07	1 2024	
SPRAWDZAL - TECHNOLOGICZNO-SANITARYJNA	Utw. Nr	DATA	PROPS
Andrzej DROZDZ	St-197/89	1 2024	
RYSA	WERSJA	UMIÓWKA	WZESPOŁU
PT	0	18/2023	---
BRANŻA	SKALA	ZASTĘPUE WERSJE	WNR RYSUNKU
T	1:25	---	W311/PT-T.01-08