



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.85.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **wodociągowa**


Lokalizacja obiektu	Ul. M.Skłodowskiej dz. nr 1/4, 18, 26, 27 o. 5, 187, 186/1 o.6		
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew.	Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	m. Mrągowo	05	1/4
Wnioskodawca	Krzysztof Nosek reprezentujący(a) podmiot mgr inż. Krzysztof Nosek, NIP: 7391223190 Dziewanny 24, 11-041 Olsztyn		
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie		
Projektant	Krzysztof Nosek numer uprawnień: 234/92/OL		
Data wpływu wniosku	7 maja 2024 r.		
Data rozpoczęcia narady	9 maja 2024 r.		
Data zakończenia narady	20 maja 2024 r.		
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Jolanta Kalinowska-Koiszewska Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej		

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Burmistrz Miasta Mrągowo Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska S.A. Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mrągowie Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
5	Oznaczenie podmiotu: Wydział Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Mrągowie Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
6	Oznaczenie podmiotu: Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Zastrzeżenia w załączniku. Do uwagi dodany został załącznik	Imię i nazwisko przedstawiciela Mariusz Batko Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

7	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Imię i nazwisko przedstawiciela Jadwiga Sadzewicz
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Sieć wodociągowa z hydrantami nadziemnymi w pasie drogowym dk16 (ul. M.C. Skłodowskiej - działka nr 1/4) obręb 5 Mrągowo, wykonać należy na warunkach określonych przez zarządcę w decyzji administracyjnej z dnia 9 stycznia 2024 r. znak: O.OL.Z-3.4341.210.2023.1.JS zmienionej decyzją z dnia 30 kwietnia 2024 r. znak: O.OL.Z-3.4341.210.2023.3.JS.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
8	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Bieńko
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1.O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie Miejską Energetykę Ciepłą sp. z o.o. w Mrągowie (os. Parkowe 2; 11-700 Mrągowo) z podaniem danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za prowadzone prace (e-mail: biuro@mec.mragowo.pl) z 7 dniowym wyprzedzeniem . 2.Prace ziemne oraz przeciski w pobliżu podziemnych urządzeń ciepłowniczych poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami / wykopami z uwagi na głębokość ułożenia ciepłociągu i kabla monitorującego. 3. Wzdłuż ciepłociągu ułożony jest kabel monitorujący, który może znajdować się na różnych głębokościach ponad ciepłociągiem dlatego należy zachować szczególną ostrożność. 4. Przy wystąpieniu kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami ciepłowniczymi zachować normatywne wymogi poziome i pionowe. W miejscach skrzyżowań projektowanej infrastruktury z istniejącą proszę o instalację rur osłonowych. 5.Zbliżenia do sieci i miejsca kolizji z siecią ciepłowniczą przed zakryciem podlegają odbiorowi przez służby techniczne MEC Sp. z o. o. w Mrągowie. (tel. 89 741 69 36, kom. 696 326 980) w celu sprawdzenia. 6.Wykonawca - Inwestor prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia rur oraz kabla monitorującego. Wszelkie naprawy uszkodzonych rur lub kabla będą wykonane na koszt Wykonawcy - Inwestora przez służby MEC Mrągowo lub wskazaną przez MEC Mrągowo firmę zewnętrzną.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową "OLMAN" UWM w Olsztynie	Imię i nazwisko przedstawiciela Zbigniew Czarnota
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Kętrzynie	Imię i nazwisko przedstawiciela Lech Wiśniewski
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uzgadniam z poniższymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową na leży wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością w obrębie 1,5 mb po obu stronach od osi gazociągu 4. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r poz. 640” 6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć we własnym staraniem i kosztem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Pogotowie Gazowe nr tel. 992	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
11	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Stefanowicz
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Krzysztof Nosek**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 20 maja 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGik, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.