



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.262.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **wodociągowa**

Lokalizacja obiektu **Mrągowo ul. Młynowa dz. nr 213, 2/2, 71/3, 73/10, 73/4, 74/2 obręb 2**

Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew.	Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	m. Mrągowo	02	2/2

Wnioskodawca **Krzysztof Nosek** reprezentujący(a) podmiot
mgr inż. Krzysztof Nosek, NIP: 7391223190
Dziewanny 24, 11-041 Olsztyn

Inwestor **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Mrągowie**

Projektant **Krzysztof Nosek**
numer uprawnień: **234/92/OL**

Data wpływu wniosku **20 grudnia 2023 r.**

Data rozpoczęcia narady **3 stycznia 2024 r.**

Data zakończenia narady **10 stycznia 2024 r.**

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej **Jolanta Kalinowska-Koiszewska**
Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Burmistrz Miasta Mrągowo Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
2	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska S.A. Hurt Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
3	Oznaczenie podmiotu: Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mrągowie Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
4	Oznaczenie podmiotu: Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: uzgodnienie 013/2024 z uwagami, treść uzgodnienia i rysunek z oznaczeniami w załączniku Do uwagi dodany został załącznik	Imię i nazwisko przedstawiciela Jerzy Kuca Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	Oznaczenie podmiotu: Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Bieńko

<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1.O terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie MEC Sp. z o.o. w Mrągowie (os. Parkowe 2; 11- 700 Mrągowo) z podaniem danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za prowadzone prace (e - mail: biuro@mec.mragowo.pl) z 7 dniowym wyprzedzeniem . 2.Prace ziemne oraz przeciski w pobliżu podziemnych urządzeń ciepłowniczych poprzedzić ręcznymi próbnymi przekopami / wykopami z uwagi na głębokość ułożenia ciepłociągu i kabla monitorującego. Prace prowadzone w wykopach otwartych zaznaczonych na projekcie w pobliżu lub przy ciepłociągu podlegają odbiorowi i kontroli przez służby MEC Mrągowo (tel. 89 741 69 36, kom. 696 326 980) przed zasypaniem w celu sprawdzenia. 3. Wzdłuż ciepłociągu ułożony jest kabel monitorujący, który może znajdować się na różnych głębokościach ponad ciepłociągiem dlatego należy zachować szczególną ostrożność. 4. Przy wystąpieniu kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami ciepłowniczymi zachować normatywne wymogi poziome i pionowe. W miejscach skrzyżowań projektowanej infrastruktury z istniejącą proszę o instalację rur osłonowych. 5.Zbliżenia do sieci i miejsca kolizji z siecią ciepłowniczą przed zakryciem podlegają odbiorowi przez służby techniczne MEC Sp. z o. o. w Mrągowie. (tel. 89 741 69 36, kom. 696 326 980) w celu sprawdzenia. 6.Wykonawca - Inwestor prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia ciepłociągu oraz kabla monitorującego. Wszelkie naprawy uszkodzonych rur lub kabla będą wykonane na koszt Wykonawcy - Inwestora przez służby MEC Mrągowo lub wskazaną przez MEC Mrągowo firmę zewnętrzną.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
<i>Oznaczenie podmiotu:</i> 6 Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową "OLMAN" UWM w Olsztynie	Imię i nazwisko przedstawiciela Zbigniew Czarnota
<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
<i>Oznaczenie podmiotu:</i> 7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia w Kętrzynie	Imię i nazwisko przedstawiciela Lech Wiśniewski
<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uzgadniam z poniższymi uwagami: 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową na leży wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością w obrębie 1,5 mb po obu stronach od osi gazociągu 4. Skrzyżowania z gazociągami/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2013 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z 2013 r poz. 640” 6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć we własnym staraniem i kosztem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Pogotowie Gazowe nr tel. 992	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
<i>Oznaczenie podmiotu:</i> 8 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Paweł Stefanowicz
<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Krzysztof Nosek**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 10 stycznia 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGİK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.