

Do wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.

„Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz budowa kortu tenisowego w miejscowości Krzeczów”

Zamawiający – Gmina Lubień w odpowiedzi na pytania Wykonawcy uprzejmie informuje:

Pytanie 1:

W przedmiarze dotyczącym boiska do tenisa punkt 5.8 grubość całkowita nawierzchni poliuretanowej wpisana jest jako 51 mm natomiast suma poszczególnych warstw to 41 mm – proszę o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

WARSTWA UŻYTKOWA - WYKOŃCZENIOWA w kolorze wg rysunku zagospodarowania nakładana metodą mechanicznego rozłożenia i profilowania za pomocą rozkładarki (SMG Planomatic), będąca mieszaniną granulatu EDPM i kleju poliuretanowego; grubość 8 mm,

WARSTWA SPODNIA PODKŁADOWA - nakładana za pomocą rozkładarki (SMG Planomatic) będąca mieszaniną polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm; grubość 8 mm,

WARSTWA ELASTYCZNA ET - jako mieszanina granulatu gumowego SBR wymieszanego z grysem kamiennym suszonym i płukany o granulacji 2 - 8 mm spojonych lepiszczem PU do wiązania granulatu gumowego SBR (ścier gumowy granulacji 1-4) w warstwie elastycznej, grubość 35 mm, $8+8+35=51$ mm.

Pytanie 2:

W przedmiarze dotyczącym boiska do tenisa – punkt 14 – dotyczący remontu ogrodzenia z siatki i projektowanej furtki osobowej – którego fragmentu dotyczy? Przy parkingu? Jaka ilość furtek występuje w tym punkcie? Jest podana jednostka w m2 zamiast sztukach.

Odpowiedź:

W ramach inwestycji projektuje się przeprowadzenie remontu istniejącego piłkochwytu wskazanego w części rysunkowej robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Istniejący piłkochwyt o długości 51 m i wysokości 4,0 m składa się z 16 słupków stalowych z zawieszoną na nich siatką stalową. W przebiegu piłkochwytu znajduje się furka z profili stalowych, wypełniona siatką stalową przeznaczoną do demontażu i utylizacji. W ramach remontu projektuje się demontaż i utylizację siatki stalowej oraz wszelkich elementów montażowych istniejącej siatki i furki. Pozostawia się jedynie istniejące słupki stalowe (16 szt. o wysokości 4,0 m każdy). Objęty remontem jest również piłkochwyt wskazany w części rysunkowej usytuowany przy projektowanym korcie tenisowym. Piłkochwyt ten o długości 20 m i wysokości 4,0 m składa się z 7 szt. słupków stalowych z zawieszoną na nich siatką PE. Projektuje się demontaż istniejącej siatki PE oraz wszelkie elementy montażowe siatki pozostawiając jedynie same słupki piłkochwytu (7 szt. o wysokości 4,0 m każdy). Istniejące słupki stalowe posiadają łuszczącą się powłokę malarską oraz widoczne liczne ogniska rdzy. W ramach inwestycji projektuje się odnowienie słupków poprzez ich oczyszczenie i wykończenie nową powłoką malarską. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie stalowe słupków należy oczyścić z brudu, ognisk rdzy oraz pozostałości po poprzednich, łuszczących się nawierzchniach malarskich. Projektuje się malowanie farbami elastycznymi takimi jak farby akrylowe rozpuszczalnikowe rodzaju III spełniające normy PN-C-

81921:2004, PN-EN ISO 12944-6:2001. Projektuje się malowanie 2 warstwami farby w kolorze zielonym jak projektowane piłkochwyty tj. RAL 6005. Wykonanie powłoki malarskiej wg zaleceń producenta farby i zgodnie z karta techniczną produktu. Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Malowanie gruntoemalią (podkład i nawierzchnia w jednym) przeznaczoną do bezpośredniego malowania powierzchni stalowych ocynkowanych. Farba przeznaczona jest również do malowania elementów stalowych bez ocynku i aluminiowych. Podłoże musi być suche, czyste i odtłuszczone. Należy usunąć wszystkie zabrudzenia oraz ogniska rdzy w tym luźne fragmenty farby. Powierzchnię zmyć wodą z detergentem. Podłoża mocno skorodowane należy oczyścić za pomocą szczotek drucianych, szlifierek lub skrobaków a następnie zagruntować odpowiednim podkładem antykorozyjnym lub poliwinylową farbą na rdzę. Słupki od góry należy zabezpieczyć deklami (kapturkami) PCV w kolorze słupka. Na tak przygotowane słupki należy zamocować nową siatkę PE z zastosowaniem systemowych rozwiązań (mocowań, wzmocnień i naciągów) analogicznie jak przedstawiono dla projektowanych piłkochwyków. Projektuje się montaż siatki PE koloru zielonego (RAL 6005) z oczkiem 8x8[cm] o gr. splotu min. 5,0 [mm] z obszyciem wzmacniającym na brzegach. Dla piłkochwytu przy korcie tenisowym zaprojektowano zastosowanie siatki PE jak wyżej z oczkiem 4,5x4,5[cm] o gr. Splotu 3,0[mm]. Parametry siatki jak opisano wyżej dla projektowanych piłkochwyków. Powyższe piłkochwyty oznaczone zostały w części rysunkowej opracowania. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować 2 szt. furtek. Przyjęta jednostka [m2] jest zgodna z KNR 225/316/4.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia.

Kazimierz Szczepaniec
Wójt Gminy Lubień