

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Pracownia Inżynierska PRO-DM
Iwona Gryglak
Droginia 386
32-400 Myślenice

Data pisma: 07-01-2026r.
Nr pisma: TD25-12-0332748-04
Sprawa: Inwestycja: Budowa kładki pieszo-rowerowej
stanowiącej również drogę ewakuacji podczas
organizacji imprez masowych na rzece Rabie
w trybie zaprojektuj i wybuduj w Myślenicach.
Nr sprawy: 1052874651
Kontakt: Weronika Romaniec
Telefon: +48 572 886 662
E-mail: Weronika.Romaniec@tauron-dystrybucja.pl

1052562107



Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani wniosek w sprawie uzgodnienia branżowego i wydania warunków usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w związku z realizacją inwestycji pt.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej stanowiącej również drogę ewakuacji podczas organizacji imprez masowych na rzece Rabie w trybie zaprojektuj i wybuduj w Myślenicach” informujemy, że zachodzi kolizja realizowanej inwestycji urządzeniami elektroenergetycznymi.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych nN oraz linii kablowych SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na załączonej mapie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Na terenie planowanej inwestycji, występują urządzenia elektroenergetyczne będące w kolizji:

- linia kablowa SN 15kV, ŁKRP1886-ŁKRP1643, XUHAKXS 3x(1x120)mm², GPZ Myślenice – p. 35,
- linia kablowa SN 15kV, ŁKRP1888-ŁKRP1865, XUHAKXS 3x(1x120)mm², GPZ Myślenice – p. 23,
- linia kablowa SN 15kV, KRP3497-ŁKRP10, XUHAKXS 3x(1x120)mm², GPZ Myślenice – p. 23,
- linia napowietrzna nN 0,4kV, AsXSn 4x35mm², ze stacji KRP3501 obw. 5,
- linia kablowa nN 0,4kV, YAKXS 4x35mm², ZK-KRP139966 - ZK 25830/RD-3 ze stacji KRP3501 obw. 5,
- linia kablowa nN 0,4kV, YAKY 4x35mm², ZK-KRP139962 - ZK-KRP139963 ze stacji KRP34125 obw. 1,
- linia kablowa nN 0,4kV, YAKY 4x35mm², ZK-KRP139962 ze stacji KRP34125 obw. 1,
- złącze kablowe ZK-KRP139962,
- złącze kablowe ZK-KRP139963.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A., wniosek został przekazany do **Wydziału Eksploatacji tel. 571 669 323** w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, Region Podgórze ul. Niwy 12 Kraków w zakresie linii SN i nN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność pisma ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty jego wystawienia.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Krakowie

Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Wydział Danych Sieciowych

W. Romaniec

Weronika Romaniec

Załączniki:

1. Mapa 2 szt.

Pismo otrzymują:

1. Adresat,
2. OMS,
3. OME.