



Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie

Tarnów, dnia 18.08.2026 r.
ZDiK.DZ.271.54.2.2026

**Wyjaśnienia na zapytania
dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm. – dalej Pzp) Zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa - Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp na realizację zadania pn. **„Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Olszynowej”** (nr postępowania ZDiK.DZ.271.54.2026):

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 i DN 1400 oraz studni ściekowych w miejsce PEHD.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową.

Grzegorz Wałęga
Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. Aa.