

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

**Zarząd Dróg i Komunikacji
w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.1164764.1.24

Tarnów, 26.08.2024

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dz. nr ew. 147/21, 147/28, 147/29, 147/41, 147/52, 150/9, 150/23, 150/24, 164/51, obręb 0101 w miejscowości Tarnów ul. Olszynowa w związku z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód opadowych do rowu oraz budową kanalizacji technicznej dla ul. Olszynowej w Tarnowie

W nawiązaniu do pisma w sprawie jw., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Tarnowie uzgadnia planowaną inwestycję na następujących warunkach:

1. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowana jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia wybudowana z rur PE d_n63/32 oraz przyłącze gazowe, zasilające w paliwo gazowe budynek znajdujący się na dz. 147/25, które w przekroczeniu drogi zabezpieczone jest rurą ochronną PE d_n90. Eksploatacją sieci zajmuje się Gazownia w Tarnowie.
2. Całość prac związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami wynikającymi z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.
3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy w porozumieniu z Gazownią w Tarnowie wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
4. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej/technicznej należy lokalizować z zachowaniem odległości poziomej minimum 1,0 m licząc od skrajnego obrysu przyłącza gazowego zasilającego budynek na dz. 147/25 do skrajnego obrysu kanalizacji deszczowej/technicznej/rur osłonowych na kanalizacji/ studzienek kanalizacyjnych/wpustów ulicznych/separatorów z osadnikiem i regulatorem

przepływu. Odległość pozioma mierzona od skrajnego obrysu naszej istniejącej sieci gazowej PE dn63/32 do skrajnego obrysu kanalizacji deszczowej/technicznej rur osłonowych na kanalizacji/studzienek kanalizacyjnych/ wpustów ulicznych/separatorów z osadnikiem i regulatorem przepływu powinna wynosić min. 0,5 m.


5. Na krzyżującej się projektowanej sieci kanalizacji deszczowej/technicznej ułożonej nad lub pod przyłączem gazowym należy założyć szczelne rury osłonowe uszczelnione na końcach, na długości po 1,0 m mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki gazociągu. W przypadku, gdy końce istniejącej rury ochronnej zabezpieczającej przyłącze gazowe (zasilające w paliwo gazowe budynek znajdujący się na dz. 147/25) znajdują się w odległości min. 1,0 m mierząc w płaszczyźnie poziomej prostopadle do ścianki projektowanej sieci deszczowej/technicznej, można zrezygnować z ich zabezpieczenia.
6. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej/technicznej w skrzyżowaniach z naszą siecią gazową powinna być posadowiona z zachowaniem odległości pionowej min. 0,2 m mierzonej od skrajnego obrysu sieci kanalizacji/rur osłonowych na kanalizacji do sieci gazowej/rur osłonowych/ochronnych na sieci gazowej.
7. Skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej/technicznej z istniejącą siecią gazową należy wykonać pod kątem zbliżonym do 90°, lecz nie mniejszym niż 60°.
8. Przykrycie istniejącej sieci gazowej po budowie sieci kanalizacji deszczowej/technicznej powinno zostać przywrócone do stanu nie mniejszego niż stan sprzed rozpoczęcia budowy.
9. Nawierzchnia i jej podbudowa nad siecią gazową powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
10. W przypadku ewentualnej kolizji z istniejącym sączkiem węchowym należało będzie wyprowadzić go poza zakres planowanej inwestycji. Szczegóły techniczne dotyczące realizacji prac ustalić z Gazownią w Tarnowie.
11. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujące z planowaną inwestycją odcinki sieci gazowej należało będzie przebudować w niezbędnym zakresie. W przypadku konieczności ich przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy na pisemny wniosek Inwestora.
12. Prace związane z ewentualną przebudową sieci gazowej zostaną wykonane kosztem i staraniem Inwestora.
13. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
14. Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić pisemnie z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów.
15. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni

w Tarnowie. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora.

16. Prace ziemne w rejonie sieci gazowej będą podlegać protokolarnemu odbiorowi przy udziale przedstawicieli Gazowni w Tarnowie.
17. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
18. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
19. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Tarnowie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Faktura za uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu zostanie przesłana pocztą na adres PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Mariusz Majewski Podleszany 416A, 39-300 Mielec

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas


KIEROWNIK
Sektora Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Wojciech Kantor

Sprawę prowadzi: Bartłomiej Ujek tel. 14-63-23-261
Sektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Otrzymują:

- Adresat
- PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Mariusz Majewski Podleszany 416A, 39-300 Mielec + mapa
- Gazownia w Tarnowie
- Sektora Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.