



URZĄD MIASTA
TARNOWA

Tarnów, dn. 2 listopada 2023r.
WIM-RGK.7021.5.56.2023.WB

Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Budowlany
mgr inż. Mariusz Majewski
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 19 pok. 401

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.10.2023r., w sprawie zmiany średnicy wylotu wód opadowych do rowu Olszynowego, określonej w wydanych warunkach technicznych do projektowania dla realizacji zadania pn. „Budowa odwodnienia ul. Olszynowej w Tarnowie”, znak: WIM-RGK.7021.5.56.2023.WB, z dnia 14.09.2023r., Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że nie wyraża zgody na zwiększenie średnicy wylotu z 200 mm na proponowane 500 mm, pozostawiając jako w pełni obowiązujące warunki przekazane pismem z dnia 14 września 2023r.

Jednocześnie informujemy, iż należy przewidzieć taką retencję kanałową, aby wylot wód opadowych do rowu Olszynowego posiadał średnicę nie większą niż 200 mm.

DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Rafał Nakielny
Rafał Nakielny

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a