

Leżajsk, 23.03.2026 r.
L.dz./RE7/RM/1/2026

Inwestor :
Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2026r. o określenie warunków usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z przebudową drogi gminnej nr 108713R w miejscowości Sokołów Małopolski, informujemy że na kablu elektroenergetycznym SN 15 kV 3x XRUHAKXS 1x120 mm² relacji stacja trafo Sokołów 23 Słoneczna 2 - stacja trafo Sokołów 24 Piaski i nN 0,4 kV YAKY 4x120 mm² relacji stacja trafo Sokołów 23 Słoneczna 2 – złącze kablowe ZK-1a/ZL-1 na działce nr 11536/2 (dotyczy odcinków kabli naprzeciw działki nr 1536/1) należy nałożyć rury osłonowe dwudzielne koloru czerwonego (SN) Ø160 oraz koloru niebieskiego (nN) dwudzielną Ø110 długości około 20,00 m.

- 1.Opracować dokumentację kolizji i uzgodnić w RE Leżajsk.
2. Założenie rur osłonowych powinno być wykonane przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
3. Roboty ziemne związane z budową ciągów komunikacyjnych należy w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując wymogi przepisów budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych. W przypadkach braku rur osłonowych należy je przedłużyć.
- 4.Całość kosztów założenia rur ochronnych ponosi Inwestor.
- 5.Prace budowlane i montażowe prowadzić z zachowaniem wymaganych odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126) .
- 6.Inwestor zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.

7. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić CD Leżajsk tel. 991, z uwagi na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Ważność uzgodnienia przebudowy urządzeń upływa z dniem 19.03.2028.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk

Z-ca Dyrektora
Piotr Józefko
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat + mapa
2. Egzemplarz nr 2 – RE7/RM

Wykonał:

Zenon Kuśnierz



Leżajsk, 23.03.2026 r.
L.dz./RE7/RM/2/2026

Inwestor :
Gmina Sokołów Małopolski
ul. Rynek 1
36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.03.2026r. o określenie warunków usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z budową chodnika przy ulicy 1000 lecia w miejscowości Sokołów Małopolski, informujemy że występują skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi SN 15 kV i nN 0,4 kV.

W przypadkach braku rur osłonowych należy je przedłużyć stosując do skrzyżowań z kablami SN 15 kV rury osłonowe dwudzielne koloru czerwonego Ø160, a dla kabli nN 0,4 kV dwudzielne koloru niebieskiego.

- 1.Opracować dokumentację kolizji i uzgodnić w RE Leżajsk.
2. Założenie rur osłonowych powinno być wykonane przez firmę lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
3. Roboty ziemne związane z budową rowu krytego i ciągów komunikacyjnych należy w pobliżu kabli prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując wymogi przepisów budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych. W przypadkach braku rur osłonowych należy je przedłużyć.
- 4.Całość kosztów założenia rur ochronnych ponosi Inwestor.
- 5.Prace budowlane i montażowe prowadzić z zachowaniem wymaganych odległości zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126) .
- 6.Inwestor zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny Leżajsk o przystąpieniu do robót ziemnych z wyprzedzeniem 2 tygodniowym, oraz uzgodnić sprawy organizacyjne związane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych.
7. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla należy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć wykop przed dostępem osób postronnych i zawiadomić CD Leżajsk tel. 991, z uwagi na zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Ważność uzgodnienia przebudowy urządzeń upływa z dniem 19.03.2028.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Leżajsk

Z-ca Dyrektora
Piotr Józef
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat + mapa
2. Egzemplarz nr 2 – RE7/RM

Wykonał:

Zenon Kuśnierz

