



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

BAG-BAZ.25.43.2026

Warszawa, 17 sierpnia 2026

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie zabezpieczeń przed wnikaniem wilgoci do budynku w Wielkopolskiej Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, przy ul. Dożynkowej 9H.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ:

Pytanie

W OPZ istnieje zapis:

„Po zakończeniu izolacji, po upływie około 3 miesięcy i po sprawdzeniu wilgotności murów, można przystąpić do remontu piwnic. Ściany zewnętrzne należy otynkować tynkiem renowacyjnym i malować farbą krzemianową,”

Zapis ten koliduje z terminem wykonania 75 dni. W przedmiarze odtwarzamy jedynie pomieszczenie sanitarne, zaś w OPZ mowa jest o tynkach renowacyjnych do h=2,00 m na ścianach zewnętrznych z pomalowaniem w pomieszczeniach piwnicznych. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu prac ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi, Zamawiający, zmienia pkt 5 ppkt 5 OPZ:

[Z]:

Po zakończeniu izolacji, po upływie około 3 miesięcy i po sprawdzeniu wilgotności murów, można przystąpić do remontu piwnic. Zawilgocenie cegły nie powinno przekraczać 3% wagowych.

Ściany zewnętrzne należy otynkować tynkiem renowacyjnym i malować farbą krzemianową

[NA]:

Po zakończeniu izolacji i po sprawdzeniu wilgotności murów, można przystąpić do remontu piwnic. Zawilgocenie cegły nie powinno przekraczać 3% wagowych. Ściany zewnętrzne należy otynkować tynkiem renowacyjnym i malować farbą krzemianową.

Ponadto w cenie ofertowej należy ująć wykonanie tynków renowacyjnych do h=2,00 m na izolowanych ścianach zewnętrznych z pomalowaniem w pomieszczeniach piwnicznych.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Andrzej Kozuchowski

Dyrektor biura

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

/podpisano elektronicznie/