



- UWAGA :**
Wszelkie przejścia przez elementy oddzielenia pożarowego winny mieć klasę odporności ogniowej wymagana dla tych elementów.

UWAGA :
Podane przekroje kanałów wentylacyjnych oraz proponowaną trasą prowadzenia należy traktować jako rozwiązanie wstępne. W ramach sporządzenia projektu wykonawczego konieczne jest weryfikacji możliwości montażu kanału o danym przekroju. Dla zadanej wartości przepływu powietrza dopuszcza się zastosowanie kanałów o przekrojach równoważnych okrągłym lub prostokątnym. Należy ograniczyć do minimum wielkości zabudowy g-k kanałów wentylacyjnych. Niedopuszczalna jest zabudowa o wysokości większej niż 60cm.
W przypadku skrzyżowań kanałów o wysokości łącznej powyżej 60cm zastosować odpowiednie redukcje przejściowe kanałów okrągłych na prostokątne o przekrojach równoważnych.

Temat:		PROJEKT TECHNICZNY Wentylacja w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi	
Adres:		Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, Aleja Józefa Piłsudskiego 101	
Inwestor:		Miasto Łódź 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104	
Tytuł rysunku: WENTYLACJA - RZUT I PIĘTRA			
 Prawa autorskie: Pracownia Projektowa 124S S.C. Łódź, ul. Świerci 106 90-200 Łódź, ul. Toruńska 19 tel. (+43) 8225558, praca@onet.pl		Projektant: mgr inż. Sławomir Dobek uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych, oddział wentylacyjnych (pozwolenie MB.0101.10.0010R)	
Data: PROJEKT TECHNICZNY		Strona: INSTALACJE SANITARNE	Data: maj 2026
		Skala: 1:100	Nr rys.: 3