

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Data pisma: 14-05-2026r.
Nr pisma: TD26-04-0645168-03
Sprawa: Uzgodnienie branżowe: Budowa ścieżki wzdłuż ul.
Na Błonie w m. Kraków dz. nr 161/5, 218/25.
Nr sprawy: 1054519563
Kontakt: Aneta Witek
E-mail: Aneta.Witek@tauron-dystrybucja.pl

Pracownia Projektów „MODUS”

Mirosław Macioszek

ul. Szlak 65/1004

31-153 Kraków

1054313681



Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożone przez Państwa dokumenty w sprawie uzgodnienia branżowego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ścieżki wzdłuż ul. Na Błonie w m. Kraków dz. nr 161/5, 218/25” informujemy, że inwestycja występuje w **zbliżeniu/skrzyżowaniu elektroenergetyczne linie kablowe SN**.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Typy i relacje linii kablowych:

- linia kablowa SN 15kV, rel. Ł142 – KRK4278, typ HAKFtA 3x70mm², GPZ Balicka – p. 44,
- linia kablowa SN 15kV, rel. KRK4278 – KRK44627, typ HAKFtA 3x70mm², GPZ Balicka – p. 44.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych jest bezwzględnie zobowiązany do wykonania przekopów kontrolnych w miejscach skrzyżowań/zbliżeń (bez użycia sprzętu mechanicznego). Przekopy należy wykonać ręcznie w celu ustalenia dokładnego położenia oraz głębokości naniesionych kabli SN, pod nadzorem służb technicznych TAURON Dystrybucja S.A.

Wszystkie prace przy realizacji ww. inwestycji w pobliżu linii kablowych SN powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z przepisami BHP i normą N SEP-E-004 i N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Przebudowę drogi gminnej należy wykonać technologią gwarantującą stabilność istniejących tras kabli (trasy kabli oraz jej elementy nie mogą ulec przemieszczeniu).

Mając na uwadze niebezpieczeństwo uszkodzenia przedmiotowych kabli SN przez ciężki sprzęt podczas procesu budowy, należy zastosować taką technologię wykonania prac, aby naprężenia dopuszczalne kabli były zachowane również w trakcie budowy.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabli zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. płyty, folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.

W przypadku odkrycia kabli SN, należy przewidzieć wykonanie wolnego przepustu rurowego, wzdłuż przebiegu istniejącej trasy kabli.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy), należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien wystąpić z wyprzedzeniem przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na wyłączenie ww. linii kablowych lub pełnienie nadzoru do TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie:

- linie kablowe SN i nN – Region Krowodrza, ul. Śląska 10.

Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialność za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń, ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku odstępstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji, Wydział Dokumentacji zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia.

W trakcie przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie, nie wyklucza się możliwości wystąpienia dodatkowych, niewskazanych na mapie elementów infrastruktury elektroenergetycznej.

Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których niniejsze pismo nie dotyczy.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Danych Sieciowych

Aneta Witek

Załączniki:

1. Mapa (PZT) – 1 szt.
2. Przekrój konstrukcyjny – 1 szt.

Pismo otrzymują:

1. Adresat,
2. OMD.