



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

125 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Siedziba: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, Centrum Obsługi Mieszkańców: 30-106 Kraków, ul. Senatorska 9
Godziny otwarcia COM: poniedziałek 7.00-17.00, wtorek-piątek 7.00-15.00
Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994
e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

ITT.6240.152.2026

Kraków, 17.06.2026 r.

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

Pełnomocnik:
Pan Mirosław Macioszek
Pracownia Projektów MODUS
ul. Szlak 65/1004
31-153 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: budowa ścieżki

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.04.2026 w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych inwestycji pn.: „Budowa ścieżki wzdłuż ul. Na Błonie” w Krakowie – działki nr 161/5, 218/25 obr.1 Krowodrza, w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie objętym zakresem opracowania znajdują się następujące urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:
 - a) sieć kanalizacji sanitarnej Ø 400mm, przecinająca poprzecznie ul. Na Błonie po północnej stronie budynku nr 55,
 - b) sieć kanalizacji sanitarnej Ø 250mm, przebiegająca wzdłuż ul. Na Błonie i włączona do ww. sieci od strony północnej,
 - c) przyłącze wodociągowe do Klubu Sportowego „Bronowianka” przy ul. Na Błonie 60, przecinające poprzecznie projektowaną ścieżkę na wysokości budynku nr 55 ,
 - d) przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową do nieruchomości Na Błonie 106.Szczegółowo lokalizację i parametry istniejących urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu WMK S.A. można potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów WMK S.A.
2. W ramach przedmiotowej inwestycji należy:
 - a) nad istniejącymi przyłączami wodociągowymi zachować obecne przykrycie. Dopuszcza się zmianę niwelety terenu w zakresie $\pm 0,1$ m,

- b) lokalizację obrzeża / krawężnika w sąsiedztwie studni wodomierzowej, o której piszemy w pkt.1d, przewidzieć w taki sposób aby włącz tej studni nie był zlokalizowany pod obrzeżem / krawężnikiem,
 - c) włącz studni kanałowej oraz włącz studni wodomierzowej dostosować do nowej niwelety nawierzchni, z zastosowaniem włączów „samopoziomujących”.
 - d) planowane ogrodzenie na przekroczeniu sieci kanalizacyjnej i przyłącza wodociągowego:
 - przewidzieć z elementów lekkich i łatwo rozbieralnych, o konstrukcji gwarantującej stateczność ww. przewodów i swobodny dostęp do nich,
 - projektować w taki sposób, aby rozstaw słupków gwarantował zachowanie odległość 1,0m fundamentu słupka od zewnętrznej krawędzi przewodu.
 - e) o terminie rozpoczęcia robót i ich zakresie należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu wymagane jest wykonanie przez służby techniczne Zakładu Sieci Wodociągowej i Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. (przy czynnym współudziale wykonawcy robót), przeglądu stanu istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
3. W związku z przebiegiem w obrębie przedmiotowej inwestycji przyłączy wodociągowych, o których piszemy w pkt.1c,d, zwracamy uwagę że inwestycja ta nie może spowodować zakłóceń prawidłowych warunków dostaw wody do nieruchomości, które te przyłącza obsługują.
 4. W rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
 5. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.
 6. W sprawie możliwości odprowadzenia wód opadowych należy zwrócić się do Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie (Kraków, os. Szkolne 27).
 7. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
 8. Przesłany 1 egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz w załączeniu zwracamy.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Opracowała: Agnieszka Waga tel. 12 424 24 06

Z-ca KIEROWNIK
Działu Technicznego

Marłusz Witek

Otrzymują:

1. Pełnomocnik x2 + 1 egz. mapy
2. ITT aa (O/17675/2026)
3. ISW w/m
4. ISK w/m